

C.A.B.A., 13 de febrero de 2020

CIRCULAR N° 3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2019 POR COMPULSA ABREVIADA
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EX-2019-60510795- -APN-SG#SOFSE

**“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA EL SERVICIO DE
DEMARCACIÓN DE LÍNEA DE SEGURIDAD DE BORDE DE ANDÉN LÍNEA GENERAL ROCA”**

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6° Consulta y Aclaraciones.

CONSULTA N° 1

“... ¿Cuántas líneas identificatorias de puertas con pintura termoplástica amarilla (para la fila de espera) hay que considerar por andén?”

INFORMACIÓN N° 1:

Cada Andén contemplará la cantidad de 24 líneas que identifican la ubicación de las puertas.

CONSULTA N° 2

“...- ¿Todos los andenes poseen estas líneas?”

INFORMACIÓN N° 2:

No todos los andenes poseen estas líneas, pero hay que contemplarlas, como se especifica en la pregunta N° 1.

CONSULTA N° 3

“...Idem punto 1 y 2 para las líneas de comienzo y fin del andén con pintura termoplástica blanca?”

INFORMACIÓN N° 3:

Por andén solo se marcará con pintura termoplástica blanca la punta de parada de la cabecera del tren.

CONSULTA N° 4

“... Hay varios andenes que tiene pintado 90 cm desde el borde con pintura termoplástica amarilla, ¿Hay que microfresar y/o retirar los 90cm de pintura existente o sólo los 60cm que luego se van a pintar?”

INFORMACIÓN N° 4:

Sólo se deberán microfresar los 60 centímetros (partiendo desde el borde de andén), como se especifica en el Artículo N° 11 del PET.

CONSULTA N° 5:

"... La pintura termoplástica blanca separada de la amarilla unos 30 cm se deja cómo está, no se interviene, ¿No es así?"

INFORMACIÓN N° 5:

Se deberá pintar tal como está ahora, con un total de 27 triángulos (uno por cada andén).

CONSULTA N° 6:

"... La guía de prevención para ciegos, es decir los primeros 30 cm desde el borde del andén tipo "vainilla", va a desaparecer si primero se escarifica con el microfresado y luego se pinta, ya que la pintura termoplástica actúa como bacheo. ¿No hay problema con esto?"

INFORMACIÓN N° 6:

Esa guía al realizarse el microfresado y después la aplicación de la pintura termoplástica va a desaparecer. No hay inconveniente.