

Buenos Aires, 1 de febrero de 2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 2/2021

EX-2021-01625712- -APN-SG#SOFSE

**“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA
OBRA DE MEJORAMIENTO EDIFICIO SUBESTACION PALERMO –
LÍNEA MITRE”**

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada, derivadas por medio autorizado en los términos del Artículo 7°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

“Respecto a las diferentes capas de impermeabilización y reparaciones en la terraza, les solicito envíen detalle de las capas que se deberán realizar.”

INFORMACIÓN N° 1:

A continuación se enumeran las capas mínimas que deberá contener la cubierta:

- 1) Losa de H°A°.
- 2) Contrapiso.
- 3) Carpeta hidrófuga.
- 4) Carpeta niveladora.
- 5) Geotextil antipunzonante de 300 g/m².
- 6) Membrana de PVC.
- 7) Loseta filtrante.

CONSULTA N° 2:

“... Respecto a las losetas filtrantes solicitadas marca TEXLOSA R, les solicito si tienen alternativa, ya que no se encuentran en el mercado dichas losetas.”

INFORMACIÓN N° 2:

La terminación de la cubierta accesible deberá ser con losetas filtrantes. Una alternativa puede ser la marca “Eco Cubiertas S.A” o superior calidad.

