

	Gerencia Ingeniería e Infraestructura	SC-GII-ET-257
	ADQUISICION CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES	Revisión 00
		<i>Fecha:07/2025</i>
		<i>Página 1 de 6</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES

***FFCC AMBA
Y REGIONALES***

	Gerencia Ingeniería e Infraestructura	SC-GII-ET-257
	ADQUISICION CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES	Revisión 00
		Fecha:07/2025
		Página 2 de 6

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	OBJETO.....	3
Artículo 2°.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....	3
Artículo 3°.	FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA.....	3
Artículo 4°.	DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR	4
Artículo 5°.	LUGAR DE ENTREGA.....	4
Artículo 6°.	PLAZO DE ENTREGA	5
Artículo 7°.	RECEPCIÓN	5
Artículo 8°.	ANEXOS	6

	Gerencia Ingeniería e Infraestructura	SC-GII-ET-257
	ADQUISICION CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES	Revisión 00
		<i>Fecha:07/2025</i>
		<i>Página 3 de 6</i>

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisión de “DISYUNTORES DIFERENCIALES” destinados para el mantenimiento de Material Rodante, Infraestructura, Seguridad, Operaciones y Transporte. La mencionada provisión comprende los materiales, la carga al equipo de transporte, traslado a los lugares de entrega y descarga en los mismos.

Artículo 2°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la provisión de los Materiales por “Orden de Compra Cerrada”, indicando un único **Precio Unitario** para cada tipo de Material a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

Como complemento al Documento de referencia, esta área técnica declara que los Oferentes podrán COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES, tanto de manera COMPLETA como PARCIAL de los mismos.

La cotización deberá realizarse en los términos de lo previsto en el presente documento y en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que rige la presente contratación.

La cotización podrá realizarse en moneda nacional PESOS ARGENTINOS o DOLARES ESTADOUNIDENSES.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de los gastos directos e indirectos, resultando inoponible a la SOFSA cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

La Adjudicación se realizará de por RENGLÓN, tanto de forma COMPLETA a un OFERENTE o PARCIAL a varios oferentes.

	Gerencia Ingeniería e Infraestructura	SC-GII-ET-257
	ADQUISICION CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES	Revisión 00
		Fecha: 07/2025
		Página 4 de 6

Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provisión de los Materiales **nuevos** y en todo conforme a la presente Especificación Técnica, según lo detallado a continuación:

REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN BREVE	U/M	CANTIDAD TOTAL
1	3000012717	INT DIF 2P 10A AC	C/U	118
2	3000012718	INT DIF 2P 16A AC	C/U	180
3	3000012719	INT DIF 2P 25A AC	C/U	330
4	3000012721	INT DIF 2P 40A AC	C/U	233
5	3000012722	INT DIF 2P 63A AC	C/U	218
6	3000012724	INT. DISY. GUARDAMOTOR 3P 16A 16kA..400VCA	C/U	64
7	3000012725	INT DIF 3P+N 25A 415VCA 30mA AC	C/U	343
8	3000012726	INT DIF 3P 40A 415VCA 30mA AC	C/U	120
9	3000012728	INT DIF 3P+N 63A 415VCA 30mA AC	C/U	314
10	3000012731	INT DIF 3P+N 40A 415VCA 30mA AC	C/U	181
11	3000030069	INT DIF 1P+N 10A 230VCA 30mA AC	C/U	79

Artículo 5°. LUGAR DE ENTREGA

La entrega deberá ser coordinada con los representantes de SOFSA, debiendo compatibilizar el horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepción del material en cada lugar de destino.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSA facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados. Todos los disyuntores deberán ser entregados en los siguientes lugares de destino:

Centro	Denominación	DOMICILIO
BS	Belgrano Sur - Predio TAPIALES	Los Nogales 1099 , TAPIALES
LM	Mitre - Predio VICTORIA	Simon de Iriondo 1608 ; VICTORIA
LR	Roca - Predio ESCALADA	29 de Septiembre 3501 ; REMEDIOS DE ESCALADA
SM	San Martin - Predio ALIANZA	Urquiza 4300 ; CASEROS
LS	Sarmiento - Predio LINIERS	Av. Reservistas Argentinos 101 ; LINIERS
REG	Regionales- Predio VICTORIA	Almacén Regionales. Simon de Iriondo 1608 ; VICTORIA

	Gerencia Ingeniería e Infraestructura	SC-GII-ET-257
	ADQUISICION CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES	Revisión 00
		Fecha:07/2025
		Página 5 de 6

Artículo 6°. PLAZO DE ENTREGA

Se establece como plazo máximo de entrega **CIENTO VEINTE (120)** días corridos, a computarse en la forma prevista en el PCP.

Artículo 7°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4°y 5° de la presente Especificación Técnica.

Los horarios de recepción de materiales serán de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 13:00 a 15:00 (en general) y se requiere, sin excepción, que el turno de entrega sea solicitado con DOS (2) días hábiles anticipación, con el fin de dar reserva a los medios de recepción en nuestros almacenes.

En la Recepción deberá entregarse el detalle de los materiales, certificados y comprobantes exigidos por la normativa o que SOFSA determine. Se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de Material rechazados.

Control de Recepción

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSA antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

A su vez la mercadería deberá estar correctamente paletizada para poder ser descargada mediante auto-elevador.

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Nombre del Proveedor
- Código SAP
- Número de Orden de Compra.
- Número del ítem de la Orden de Compra.
- Código del Ítem de la Orden de Compra
- Descripción del/los Producto/s.
- Cantidad por tipo de material y total.
- Peso y dimensiones totales por bulto o pallet.

	Gerencia Ingeniería e Infraestructura	SC-GII-ET-257
	ADQUISICION CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES	Revisión 00
		<i>Fecha:07/2025</i>
		<i>Página 6 de 6</i>

- Fecha de vencimiento de material (de corresponder)

En caso de que se trate de un único producto, el bulto deberá llevar la misma identificación detallada. Los bultos deberán estar acompañados por su correspondiente remito.

Será motivo de rechazo de entrega la falta de dicha información

Artículo 8°. ANEXOS

- Anexo I: PLANILLA DE COTIZACIÓN.
- Anexo II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ANEXO I - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES NACIONALES / NACIONALIZADOS

DETALLE PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

TEL:

E-MAIL:

MONEDA:

Renglón	Código	Descripción	U/M	Cantidades por Centro						Cantidad Total	Precio		
				BS	LM	LR	LS	SM	REG		Unitario	IVA	Subtotal
1	3000012717	INT DIF 2P 10A AC	C/U	20	28	20	20	20	10	118			
2	3000012718	INT DIF 2P 16A AC	C/U	5	55	40	36	20	24	180			
3	3000012719	INT DIF 2P 25A AC	C/U	45	73	40	86	40	46	330			
4	3000012721	INT DIF 2P 40A AC	C/U	40	63	20	64	20	26	233			
5	3000012722	INT DIF 2P 63A AC	C/U	43	48	40	42	20	25	218			
6	3000012724	INT. DISY. GUARDAMOTOR 3P 16A 16kA..400VCA	C/U	10		20	24		10	64			
7	3000012725	INT DIF 3P+N 25A 415VCA 30mA AC	C/U	40	131	66	46	40	20	343			
8	3000012726	INT DIF 3P 40A 415VCA 30mA AC	C/U	3	63	30	20		4	120			
9	3000012728	INT DIF 3P+N 63A 415VCA 30mA AC	C/U	20	121	60	51	20	42	314			
10	3000012731	INT DIF 3P+N 40A 415VCA 30mA AC	C/U		63	40	28	20	30	181			
11	3000030069	INT DIF 1P+N 10A 230VCA 30mA AC	C/U	20	10	30	19			79			

TOTAL SIN IVA:

ALICUOTA DE IVA:

TOTAL IVA INCLUIDO:

TOTAL IVA INCLUIDO LETRAS:

Condición de pago:Según Pliego

Lugar de Entrega:Según Pliego

Plazo de Entrega:Según Pliego

Mantenimiento de Oferta:Según Pliego

ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN BREVE	ESPECIFICACION TÉCNICA
3000012717	INT DIF 2P 10A AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 2 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 10A; TENSION (VCA) 230VCA; CURVA C
3000012718	INT DIF 2P 16A AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 2 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 16A
3000012719	INT DIF 2P 25A AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 2 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 25A
3000012722	INT DIF 2P 63A AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 2 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 63A
3000012724	INT. DISY. GUARDAMOTOR 3P 16A 16kA..400VCA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 3 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 16A
3000012726	INT DIF 3P 40A 415VCA 30mA AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 3 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 40A
3000030069	INT DIF 1P+N 10A 230VCA 30mA AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 1P+N; CORRIENTE NOMINAL (A) 10A; TENSION (VCA) 230VCA; SENSIBILIDAD (MA) 30; TIPO AC; TIPO DE CURVA DE DISPARO CURVA C; PROTECCION IP 20; FRECUENCIA 50 HZ; MAXIMA SECCION DE CONDUCTOR CONECTABLE 35MM2; MONTAJE DIN 46277-3 (TS35); NORMA IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2; DIMENSION 90X36X77MM; PODER DE CORTE NOMINAL 6KA; RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS 6KA; INTERRUPTOR DIFERENCIAL; NUMERO DE POLOS 1P+N (OBSERVACIÓN: 2 POLOS, 1 CON PROTECCIÓN); CORRIENTE NOMINAL 10A; TENSION ASIGNADA 230VAC; PODER DE CORTE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ICN) SEGÚN IEC 61009-1 VALOR ASIGNADO 6KA; CURVA C; FRECUENCIA 50HZ; MAXIMA SECCION DE CONDUCTOR 35MM2; DIMENSION 90X36X77MM; TIPO DE SERVICIO PROTECCION DIFERENCIAL; MONTAJE RIEL DIN TS35; GRADO DE PROTECCION IP20; NORMAS IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
3000012721	INT DIF 2P 40A AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 2 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 40; TENSION (VCA) 230VCA; SENSIBILIDAD (MA) 30; TIPO AC; PROTECCION IP 20; FRECUENCIA 50 HZ; MAXIMA SECCION DE CONDUCTOR CONECTABLE 35MM2; MONTAJE DIN 46277-3 (TS35); NORMA IEC 61008-1; DIMENSION 90X36X77MM; PODER DE CORTE NOMINAL 250A 8/20S; RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS 4.5KA; DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 40 A
3000012725	INT DIF 3P+N 25A 415VCA 30mA AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 3 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 25A
3000012728	INT DIF 3P+N 63A 415VCA 30mA AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 3 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 63A
3000012731	INT DIF 3P+N 40A 415VCA 30mA AC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL ; NUMERO DE POLOS 4 POLOS; CORRIENTE NOMINAL (A) 40A



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PET-la ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE DISYUNTORES DIFERENCIALES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.