

C.A.B.A., 19 de agosto de 2020

CIRCULAR N° 4
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2020 POR COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EX-2020-40353994- -APN-SG#SOFSE

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA PARA LA OBRA DE READECUACIÓN DEL CENTRO DE POTENCIA MT Y BT – ESTACIÓN RETIRO – LÍNEA SAN MARTÍN”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6° Consulta y Aclaraciones.

CONSULTA N°1:

“...¿Se debe contemplar Asistencia de SSHH?”

INFORMACIÓN N° 1:

Si, como en toda obra.

CONSULTA N°2:

“...¿Se deben cotizar los ramales de salida desde los tableros de medición hasta los locales de reserva?”

INFORMACIÓN N° 2:

No deben ser cotizados.

CONSULTA N°3:

“...Validar los cálculos de formación de unipolares. (las longitudes que se reflejan en el plano unifilar, ¿son la traza?, ¿o se debe multiplicar por el número de ternas?”

INFORMACIÓN N° 3:

El Esquema N°3, es un esquema unifilar y el Esquema N°4 es de montaje, ninguno de los dos es aptos para cuantificar los cables. Los tipos y secciones de cables se encuentran indicados en la documentación, los largos de los tendidos se debieron relevar en la visita de obra y adecuarlos a las indicaciones de la Esp. Tec.

CONSULTA N°4:

“...¿La gestión para el DCI ante EDESUR debe ser incluida?”

INFORMACIÓN N° 4:

No. no se debe incluir.

CONSULTA N°5:

“... ¿Disponen de planos en CAD?”

INFORMACIÓN N° 5:

Los Oferentes / Contratistas deberán confeccionar su propia documentación.

CONSULTA N°6:

“...¿El plazo de ejecución son 240 días corridos?”

INFORMACIÓN N° 6:

Observar el punto 1.17 del Pliego del Especificaciones Técnicas, son 210 días corridos.

CONSULTA N°7:

“... ¿Es posible una prórroga hasta el 28/08 para la presentación de la oferta?”

INFORMACIÓN N° 7:

Dada la urgencia de la necesidad, no es posible otorgar la prórroga solicitada.