

## **CIRCULAR ACLARATORIA N° 2**

**- Con Consulta y Prorroga -**

### **CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N°118/2022**

**EX-2022-95215172- -APN-GCO#SOFSE**

### **“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA”**

#### **INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por **Compulsa Abreviada, derivada por medio autorizado en los términos del Artículo 6° "CONSULTA Y ACLARACIONES"** del Pliego de Condiciones Particulares para el presente llamado.

#### **CONSULTA N° 1**

“...sobre las especificaciones técnicas del ítem con código 2000002874, ya que no está descrito bajo que normas IRAM lo requiere y en la descripción del ITEM dice MONOFÁSICO RURAL pero la relación de describe es de un BIFÁSICO...”

#### **INFORMACIÓN N°1**

“...En relación al código 2000002874, se informa que:

**a.** La construcción del transformador deberá de responder en un todo a la Norma IRAM 2279.

**b.** En lo referente al tipo de alimentación, corresponde a un transformador Monofásico tipo Rural, con primario bipolar 2x13,2 KVca y secundario bipolar 220 Vca...”

#### **INFORMACIÓN N° 2**

Se informa que la Operadora Ferroviaria S.E. decide prorrogar los plazos para la presentación y la apertura de ofertas, de acuerdo al siguiente cronograma:

**Fecha límite de Recepción de Ofertas:** Hasta **30/11/2022 a las 11:00 hs.** en Av. Ramos Mejía 1302, Planta Baja en "Mesa de Entradas, Salidas y Archivos" de SOFSE - C.A.B.A.

**Acto de Apertura de ofertas:** **30/11/2022 a las 11.30 hs.** en Av. Ramos Mejía 1358, 3° Piso en “Subgerencia de Contratos” - C.A.B.A.

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular Aclaratoria N°2 con consulta y Prorroga. CD 118-2022 CA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.