

C.A.B.A., 26 de febrero de 2020

CIRCULAR N° 5

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2019 POR COMPULSA ABREVIADA

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EX-2018-61352914-APN-SG#SOFSE

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y AMPLIACIÓN DE DEPENDENCIAS PARA PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE MATERIAL RODANTE – TALLER VICTORA - LÍNEA MITRE”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6° Consulta y Aclaraciones.

CONSULTA N° 1:

“...tomo contacto con ustedes para solicitar una visita de la obra...”

INFORMACIÓN N° 1:

Habida cuenta de que han realizado dos visitas de reconocimiento, se informa que no se concederán más visitas de reconocimiento.

CONSULTA N° 2:

“En referencia a la P01 cuando se indica norma contra incendio en la planilla de cotización aparece como F60 y en el pliego de especificaciones técnicas (punto 21.13.1, hoja 42) indica F90. Cual Co-responde?”

INFORMACIÓN N° 2:

Se deberá considerar resistencia al fuego R90 en la puerta P01.

CONSULTA N° 3:

“El portón de acceso de dos hojas. Tiene que ser cortafuego? No se especifica. Teniendo en cuenta que las otras dos puertas laterales si lo son.”

INFORMACIÓN N° 3:

El portón P02 no necesita ser cortafuego.

CONSULTA N° 4:

“... ¿Hay que proveer un compresor? Ya que en el PET y los planos, siempre se hace referencia a la instalación y no al compresor en sí. A su vez si es así, solicitamos el tipo, modelo y características del mismo. Y donde estaría instalado.”

INFORMACIÓN N° 4:

No debe proveerse un compresor.

CONSULTA N° 5:

“... Solicitamos el dato de la presión disponible para cálculo de cañería.”

INFORMACIÓN N° 5:

La presión existente en la cañería de toma del aire comprimido es de 6 Kg/cm².

CONSULTA N° 6:

“... En la planilla de cotización requiere 5ml de Bocas (ítem 21.20.3) , interpretando los planos supo-nemos que se refiere a unidades.”

INFORMACIÓN N° 6:

La unidad de medida del punto 21.20.3 Bocas, incluye válvulas de corte y manómetro Aire comprimido ¾” incluye soportería de la planilla de cotización es Boca.

CONSULTA N° 7:

“... ¿La ubicación de las mismas quedan a criterio del contratista? En los planos y en el PET no encontramos referencia de su ubicación.”

INFORMACIÓN N° 7:

En el plano LMT-OC-086-PL02 se indica las posiciones de cada una de las dos piletas de cocina. Una se instalará en el local 03 Metrología y la otra en el local 09 office.

CONSULTA N° 8:

"... Solicitamos los originales de los planos en AutoCAD y la planilla de cotización en Excel."

INFORMACIÓN Nº 8:

Se acompaña al presente como Anexo "A":

- 1) DWG TrueView Application - Victoria Laboratorio 18-09 FINAL.

Asimismo, se informa que la planilla de cotización no se encuentra en formato Excel.