

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de febrero de 2018

**CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1**

**CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 4/2017**

**EXPTE. TRE-SOF-SOFS 0002618/2017**

**“CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA TENDIDO DE NUEVO ALIMENTADOR 13.2 KV – REMEDIOS DE ESCALADA – LINEA GRAL. ROCA”.**

Por indicación de la Gerencia de la Línea General Roca, se hace necesario introducir modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas oportunamente aprobado y publicado.

**Asimismo se fija nueva fecha de Presentación de Ofertas y de Apertura de Ofertas, las que se indican al final de la presente Circular.**

En virtud de ello y en uso de las facultades otorgadas a quien suscribe por el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE en su artículo 94, se emite la presente Circular Modificatoria:

• **MODIFICACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1. El cable a proveer y emplear por empresa adjudicada deberá ser unipolar XLPE de Aluminio de 185mm<sup>2</sup> de sección (tres conductores).
2. Para dicha obra se aceptan hasta 3 (tres) empalmes a lo largo de la traza del cable.
3. El alcance de la presente contratación incluye el Armado de Botellas Terminales de media tensión 13,2 Kv para el conexionado del cable.
4. Se deberá efectuar el Conexionado de ambas puntas del alimentador a seccionadores de las instalaciones existentes.

**NUEVA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS Y DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS**

**En atención a la presente Circular Modificatoria, se fijan las siguientes fechas:**

**Recepción de ofertas: hasta el 23/03/2018 a las 11:30, en Av. Ramos Mejía 1302, Planta Baja – Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE – C.A.B.A.**

**Acto de apertura de oferta: el 23/03/2018 a las 12:00, en Av. Ramos Mejía 1358, 2º piso – Subgerencia de Contratos- C.A.B.A.**