

C.A.B.A., 7 de Diciembre de 2018

CIRCULAR N° 3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2018 POR COMPULSA ABREVIADA

EXPTE. TRE-SOF-SOFS-000923/2018

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - LÍNEA GENERAL ROCA”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°.

CONSULTA N° 1

“...solicito por favor si pueden indicarme las especificaciones y características de las baterías requeridas en el renglón 3 ya que sólo indica que son de plomo-ácida y el código del fabricante...”

INFORMACIÓN N°1

A continuación se detalla lo solicitado:

- Voltaje del sistema: 110V CC
- Cantidad de celdas: 50
- Voltaje nominal/celda individual 2V
- Voltaje de circuito abierto 2,15V-2.17V/celda individual×50
- Tipo de acumulador: DTM-140-2
- Capacidad nominal: 140Ah
- Tamaño de acumulador L=111 mm, W=152 mm, H=331mmmm
- Peso/celda individual: 12
- Resistencia interna de acumulador 140Ah 0,85mΩ
- Extremo terminal: Perno de rosca interior M8 con tornillo de acero inoxidable y arandela
- Momento de conexión: 15N•m
- Caja de acumuladores: Materiales aleados PC-ABS
- Identificación de polaridad: el electrodo de color red es el positivo/el electrodo de color negro es el negativo.