


Red EDESUR - TR N°2 800 kVA

TBT N°2 EDESUR - 3x380/220V



CORRIENTE (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POTENCIA (KW)	145	120	35	15	35	20	9	20	20	20
FACTOR DE POTENCIA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
FACTOR DE UTILIZACIÓN	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
FASES	RST	RST	RST	RST	RST	RST	RST	RST	RST	RST
DESTINO	LOCAL 200	RESERVA EQUIPADA	LOCAL 090	LOCAL 120	ANDENES	RESERVA EQUIPADA	LOCAL 080	RESERVA EQUIPADA	RESERVA EQUIPADA	RESERVA EQUIPADA

<p>SUBGERENCIA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA</p>	DIBUJÓ:	SUBGRUPO: ESQUEMAS TÍTULO: DIAGRAMA UNIFILAR DE BAJA TENSIÓN DOCUMENTO N°: SM-E-EL-RE-001-002
	REVISÓ:	
	APROBÓ:	
	FECHA: 01/07/2020	
LÍNEA: SAN MARTÍN	ÁREA: ELECTROMECAÁNICA	DOCUMENTO N°: SM-E-EL-RE-001-002
GRUPO: RETIRO	ESCALA: N/A	HOJA: 01 de 01



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: Unifilar-CamaraBT-Retiro-LSM_Esquema N 3- Expediente Electrónico EX-2020-40353994- -APN-SG#SOFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.