

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

-Con Consulta -

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N°08/2022

EX-2021-112628796- -APN-GCO#SOFSE

“ADQUISICIÓN DE TANQUE Y CISTERNA”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por **Compulsa Abreviada, derivada por medio autorizado en los términos del Artículo 6° "CONSULTA Y ACLARACIONES"** del Pliego de Condiciones Particulares para el presente llamado.

CONSULTA N° 1

“...ITEMS 4-5-6-7 queremos consultar para todos estos ítems a que se refieren específicamente cuando piden accesorios...”

INFORMACIÓN N° 1

Deben venir con las bridas, la valla con flotante de entrada, tapa (roscada o click según el modelo) y filtro de sedimentos.

CONSULTA N° 2

“...ITEM 9 en los tanques horizontales el venteo y la descarga inferior siempre se hace al momento de la instalación, este tipo de tanques nunca se entrega con esto ya realizado...”

INFORMACIÓN N° 2

Deberá estarse a lo previsto en el PCP.

CONSULTA N° 3

“...ITEM 11 Y 12 solicitan tanques de acero bicapa, tenemos entendido que los tanques de acero no tienen capas, solo los de polietileno tienen capas...”

INFORMACIÓN N° 3

Deberá estarse a lo previsto en el PCP.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N°1 - Con Consulta

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.