

Buenos Aires, 14 de julio de 2021

**CIRCULAR ACLARATORIA N°2**

**CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 38/2021**  
**EX-2021-23216340- -APN-GCO#SOFSE**

**“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA  
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO –  
SUBESTACIÓN COGHLAN – LÍNEA MITRE”**

**INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada, derivada por medio autorizado en los términos del Artículo 6°, "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego Condiciones Particulares de SOFSE para el presente llamado.

**CONSULTA N° 1:**

*"La contratista debe realizar un Tablero Principal: indicar desde donde alimentamos el mismo y su distancia."*

**INFORMACIÓN N° 1:**

*"Se alimentará desde aproximadamente unos 20 metros del Tablero Principal del proyecto."*

**CONSULTA N° 2:**

*Indicar si se pintaran las carpinterías que poseen persiana / parasol en la contra fachada. En los m2 que contabilizaron de carpintería no están contemplados.*

**INFORMACIÓN N° 2:**

*"Según PET se consideran pintar las carpinterías metálicas"*

**CONSULTA N° 3:**

*¿La zinguería perimetral tipo capuchón que medidas debe tener?*

**INFORMACIÓN N° 3:**

*"Según medidas de planos de azotea, deberían cubrir aprox. 40 cm. de ancho."*

**CONSULTA N° 4:**

*El piso técnico figura en la planilla de cotización en M3.  
Solicitamos definan cantidad en m2 o el cálculo de los M3.*

**INFORMACIÓN N° 4:**

*"Si se refiere al Piso de Hormigón H-30, se consideran 275 m2."*

**CONSULTA N° 5:**

*Una de las salidas de emergencia sale a una plataforma de 1 metro de alto. Definir si se continúa con rampa o escalones. Solicitamos definan cantidad en m2 o el cálculo de los M3.*

**INFORMACIÓN N° 5:**

*“Se continúa con rampa”.*

**CONSULTA N° 6:**

*Indicar como se mueven las baterías y si la contratista es la encargada de desarmarlas.*

**INFORMACIÓN N° 6:**

*“Tanto el banco de apoyo como las baterías deberán ser desinstaladas, desplazadas hacia la nueva sala e instaladas nuevamente por la contratista. Considerar este trabajo en una noche”*

**Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.**