


Alarma Avería

JB-QB-RG25T Controlador de alarma de incendio



Controlador de alarma de incendios

Abierto




Cerrado

JB-QB-RG25T Controlador de alarma de incendio

Aplicación de la norma: GB4717-2005

Voltaje: DC110V Energía: <20W

La fecha de producción año mes

Producto No. 
H 0 9 1 2 1 2 1 0 4 8

Versión del software

Fabricante: Control Equipo de Electronic Extinción de Incendio Co.,Ltd. La ciudad Huizhou

Dirección: La Calle Shangpailing No.5, Ciudad Huizhou, Provincia Guangdong, China

TEL: +86-0752-2376316

FAX: +86-0752-2376308





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Fotos controlador alarma incendio CD 46-2025 CAEF

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.