

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
25/02/2019	13224	A 12916

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

07/03/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT100-000078N		Grupo electrógeno	C/U	4.00		32941 1	
2	ACT400-000334N		EQUIPO MOTOCOMPRESOR	C/U	1.00		32941 2	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
AV RESERVISTAS ARGENTINOS 101 - LINIERS - CABA	

10000943 Tojeiro, Paula

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13224	A 12916

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>FICHA TÉCNICA</p> <p>Motor</p> <p>Tipo motor: GX620 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire</p> <p>Cilindrada: 614 cm3</p> <p>Potencia neta: 18,1 HP (13,5 Kw) a 3600 rpm</p> <p>Encendido: Transistorizado</p> <p>Arranque: Eléctrico</p> <p>Generador</p> <p>Frecuencia ca: 50 Hz.</p> <p>Voltaje ca: 380 V /220 V</p> <p>Potencia maxima: 11 KVA / 3 x 3,0 KVA</p> <p>Potencia nominal: 10 KVA / 3 x 2,7 KVA</p> <p>Salida cc: N/A</p> <p>Uso continuo: 6,1 hs.</p> <p>Nivel ruido: 73 dB(A)</p> <p>Dimensiones</p> <p>Ancho: 552 mm</p> <p>Largo: 973 mm</p> <p>Alto: 637 mm</p> <p>Peso seco: 150 Kg.</p> <p>Otras especificaciones</p> <p>Capacidad combustible: 31 lts.</p> <p>Consumo Especifico de Combustible:</p> <p>Capacidad aceite: 1,8 lts.</p> <p>Eco: No</p> <p>Indicador: Si</p> <p>Alerta aceite: Si</p> <p>Regulador voltaje: AVR</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13224	A 12916

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>Voltmetro: Si</p> <p>Interruptor ca: Si</p> <p>Interruptor cc: Si</p> <p>Se podran aceptar ofertas variantes o alternativas</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS : Model CD-50-8 Desplazamiento de aire 5.2 M3/min. A 7kg./cm2 Potencia (HP) 50 HP Velocidad (rpm) 3000 a 2400 Rpm Motor Diesel Isuzu 4JB1 o equivalente Motor tipo Aspirado de 4 cilindros Inyeccion: Directa Unidad compresora: tipo Alemana de servicio continuo Tipo: Tornillo relación 18.2:1 Tipo de enfriamiento Por Radiador Temperatura de Aire =80¿ Dimensiones (mm) Largo 2600/1800 con trailer Salidas de aire . 2-3/4" Peso (kg) 950kg</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.