

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**A.- Objeto:**

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de MIL CIENTO NOVENTA UNIDADES (1190) DE ARTEFACTOS ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE, destinados a las Líneas Belgrano Sur, Roca y Sarmiento, gestionadas por la Operadora.

**B.- Materiales a suministrar:**

El OFERENTE debe cotizar equipos nuevos conformes a las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de los objetos que se detallan en los siguientes RENGLONES con sus respectivas cantidades,

ART.	PRODUCTO	DESCRIPCION	STOCK
1	NUM85332011100N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 15 W	150
2	NUM85332011200N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 20 W	150
3	NUM85332011360N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 36 W	200
4	NUM85332012360N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 36 W	440
5	NUM85332010020N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 58W	250

**C.- Especificaciones técnicas de los equipos y garantías:**

ART.	PRODUCTO	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS TECNICAS	TOTAL
1	NUM85332011100 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 15 W	Artefacto de aplicar tipo plafón estanco apto para intemperie (IP65). Apto para tubo fluorescente T8 y T5. Base construido en ABS inyectado. Difusor construido en policarbonato inyectado de alto impacto. Junta entre base y difusor de poliuretano inyectado. Provisto con prensa cable que asegura estanqueidad. Reflector en chapa de acero estampada con tratamiento de pintura en polvo epoxi. Incluye equipo eléctrico de primera calidad. No incluye tubo	150
2	NUM85332011200 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 20 W	Artefacto de aplicar tipo plafón estanco apto para intemperie (IP65). Apto para tubo fluorescente T8 y T5. Base construido en ABS inyectado. Difusor construido en policarbonato inyectado de alto impacto. Junta entre base y difusor de poliuretano inyectado. Provisto con prensa cable que asegura estanqueidad. Reflector en chapa de acero estampada con tratamiento de pintura en polvo epoxi. Incluye equipo eléctrico de primera calidad. No incluye tubo	150
3	NUM85332011360 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 36 W	Artefacto de aplicar tipo plafón estanco apto para intemperie (IP65). Apto para tubo fluorescente T8 y T5. Base construido en ABS inyectado. Difusor construido en policarbonato inyectado de alto impacto. Junta entre base y difusor de poliuretano inyectado. Provisto con prensa cable que asegura estanqueidad. Reflector en chapa de acero estampada con tratamiento de pintura en polvo epoxi. Incluye equipo eléctrico de primera calidad. No incluye tubo	200
4	NUM85332012360 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 36 W	Artefacto de aplicar tipo plafón estanco apto para intemperie (IP65). Apto para tubo fluorescente T8 y T5. Base construido en ABS inyectado. Difusor construido en policarbonato inyectado de alto impacto. Junta entre base y difusor de poliuretano inyectado. Provisto con prensa cable que asegura estanqueidad. Reflector en chapa de acero estampada con tratamiento de pintura en polvo epoxi. Incluye equipo eléctrico de primera calidad. No incluye tubo	440
5	NUM85332010020 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 58W	Artefacto de aplicar tipo plafón estanco apto para intemperie (IP65). Apto para tubo fluorescente T8 y T5. Base construido en ABS inyectado. Difusor construido en policarbonato inyectado de alto impacto. Junta entre base y difusor de poliuretano inyectado. Provisto con prensa cable que asegura estanqueidad. Reflector en chapa de acero estampada con tratamiento de pintura en polvo epoxi. Incluye equipo eléctrico de primera calidad. No incluye tubo	250

Se deberá aclarar cuál es la garantía de fábrica de los productos solicitados y si el oferente posee algún tipo de garantía adicional.

## D.- Plazo, lugar y forma de entrega:

Las entregas se deberán realizar en base a la siguiente distribución:

ART.	PRODUCTO	DESCRIPCION	ROCA	Belgrano Sur	SARMIENTO	STOCK
1	NUM85332011100 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 15 W	0	150	0	150
2	NUM85332011200 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 20 W	0	150	0	150
3	NUM85332011360 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 36 W	50	150	0	200
4	NUM85332012360 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 36 W	40	250	150	440
5	NUM85332010020 N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 58W	0	250	0	250

D. 1.- Los objetos adquiridos deberán ser entregados en los domicilios que se detallan en el punto D.3 al REPRESENTANTE designado por la OPERADORA FERROVIARIA, de la siguiente manera:

Los objetos detallados en los renglones 1 a 5: dentro de los TREINTA (30) días de notificada la orden de compra.

D.2. Los horarios de recepción de materiales serán: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00hs.

D.3. Personas de contacto y dirección de destino para coordinar las entregas:

**Línea General Roca** – Arq. Guillermo Chernizky: [guillermo.chernizky@trenesargentinos.gob.ar](mailto:guillermo.chernizky@trenesargentinos.gob.ar)

**Tel. 6-091-0700 Int.2572**

**Línea General Roca:** 29 de Septiembre 3501, Remedios de Escalada

**Línea Belgrano Sur** – Artese, Carlos [cartese@lineabelgranosur.gob.ar](mailto:cartese@lineabelgranosur.gob.ar)

**Cel. 11-4-022-3605**

**Línea Belgrano Sur:** Gorriti 1950 – Tapiales, La Matanza - Infraestructura

**Línea Sarmiento** - Daniel Oscar Morugó – 4317-4400 ext 3520

**Línea Sarmiento:** Reservistas Argentinos 101 CABA – Almacén Liniers