

Pedido de Cotización

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
Ing.Brutos: 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax: 4959-6884/5

FECHA PLANILLA Nro. NUMERO Α 05/07/2019 14043 13727 SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR 9999

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) **ARGENTINA**

0000000000 C.U.I.T.: Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO Vto. OFERTA 12/07/2019

> SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE **FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT400-000490N		GRUPO ELECTROGENO TRIFASICO 15 KVA	C/U	2.00		34762 1	

Lugar de Entrega		Observaciones(Forma de pago, etc.)	
Av. 29 de Septiembre 3501, Remed	lios de Escalada.		

10001866 Aguero, Andrea Cecilia



RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro. NUMERO Α 14043 13727

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

DESCRIPCION
Grupo electrógeno trifásico 15KVA 220/380V 50 Hz con neutro (apto monofásico) - Motor de inyección Diesel refrigerado por agua con sistema de arranque eléctrico motor 12 V (batería plomo-ácido incluída). Instrumental de monitoreo de tensión/corriente de fases, carga de batería y presión de aceite. Protección llave termomagnética. Alarma de baja presión de aceite y alta temperatura. Con tablero de arranque automático ante corte de alimentación de energía de red.(Se adjuntan más especificaciones).

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.