

**Especificación SOFSE N° HYS: 127**

**Fecha Emisión:** Julio de 2014.

**Descripción:** Matafuego de Haloclean / HCFC 123

**Código:**

**DESARROLLO**

<b>Construcción del extintor:</b>	Recipiente de chapa con costura. Pintura al horno color rojo. Válvula de bronce.
<b>Capacidad: Según pedido</b>	5 Kg. Serie Standard o Serie 2001.
<b>Perímetro del cilindro:</b>	En ningún punto del cilindro, el perímetro del mismo debe superar los 47 cm
<b>Agente extintor:</b>	HCFC 123 (Haloclean)
<b>Manga:</b>	Largo mayor de 350 mm. Construcción según norma.
<b>Manómetro:</b>	De acuerdo a normas IRAM N° 3533.
<b>Poder extintor mínimo:</b>	5 Kg.                    1 A / 3 BC

**Exigencias Legales:**

- Tarjeta de dirección Provincial de Saneamiento Ambiental (Provincia de Buenos Aires) o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según donde sea colocado el matafuego.

Nota: Junto con la oferta, el proveedor acompaña la documentación que garantice la especificación del producto y el poder extintor del mismo.

Ing. José Miguel Carrizo  
Subgerente  
Higiene, Seguridad y M A  
Trenes Argentinos - SOFSE

**OBSERVACIONES:**

**CONFECCIONO:** Miguel Carrizo

**APROBO:**