

Baterías para generadores.

Objetivo del requerimiento.

El objetivo del mismo es proveer a SOFSE baterías para los generadores del sistema de comunicaciones crítica TETRA perteneciente a la Línea Mitre.

Descripción general.

Item 1

- Batería sellada de 12 Volt. Material AGM GEL, Largo 26 cm, Ancho 17 cm, Altura 20 cm, Lado borne positivo izquierdo, libre de mantenimiento, material AGM GEL, Amp: 50AH (1000AMP DE ARRANQUE), Peso: 17.2Kg. Corriente de Arranque en Frio a -18°C : CCA : 800 Amperes Corriente de Arranque a 0°C : CA : 1000 Amperes.

Foto ilustrativa.



Entrega.

Se recepcionará el total de las baterías solicitadas. No entregas parciales. El lugar de entrega será Simón Iriondo y vías del ferrocarril Mitre – Victoria. Pcia de Buenos Aires.

Plazo de entrega.

El plazo de entrega máximo es de 15 días luego de aceptada la Orden de Entrega por parte del proveedor adjudicado.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PET - RC 29956 - Baterias para Gen Tetra

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.