TRENES ARGENTINOS

Pedido de Cotización

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
Ing.Brutos: 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax: 4959-6884/5 SEÑOR/ES

FECHA PLANILLA Nro. Α 11/01/2019 12856

Sr. PROVEEDOR

9999

NUMERO 12581

C.P.:

18/01/2019

Vto. OFERTA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS)

ARGENTINA

C.U.I.T.:

0000000000

Teléfono:

ING. BTOS.: COND. I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE **FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM67910402110N		JUEGO CONTACTOS PRINCIPA INTERR 20KV 3AB	C/U	24.00		26813 1	
	NUM67910402110N	Catálogo de Proveedor				Fecha Neces.		Observaciones

Lugar de Entrega		Observaciones(Forma de pago, etc.)	
SEGUN CONDICIONES PARTICULARES - BIENES			

10000624 Amador, Eleonora



Pedido de Cotización

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro. NUMERO Α 12856 12581

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	MUESTRA A RETIRAR PARA SU FABRICACIÓN Y/O COTIZACIÓN EN OFICINA DE JEFATURA ÁREA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LINEA MITRE, UBICADA EN AV. DEL LIBERTADOR 2418 (OLIVOS). ACORDAR PREVIAMENTE VISITA COMUNICANDOSE AL 4513-9230 DE 07:00HS A 16:00HS. JUEGO CONTACTOS PRINCIPA INTERR 20KV 3AB/JUEGO DE CONTACTOS (FIJOS+MOVIL) //INTERRUPTOR 20KV TIPO 3AB. //PARA GUARDAMOTOR MARCA SIEMENS TIPO 3VA-34208BA0 //**
2	MUESTRA A RETIRAR PARA SU FABRICACIÓN Y/O COTIZACIÓN EN OFICINA DE JEFATURA ÁREA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LINEA MITRE, UBICADA EN AV. DEL LIBERTADOR 2418 (OLIVOS). ACORDAR PREVIAMENTE VISITA COMUNICANDOSE AL 4513-9230 DE 07:00HS A 16:00HS. MOTO INTE ALTA TENS TRIP 600A 23KV //MOTOR PARA INTERRUPTOR PARA ALTA TENSION AUTOMATICO, //TRIPOLAR,600 A, 23 KV, CAPACIDAD DE RUPTURA 500 MVA,MARCA //GENERAL ELECTRIC TIPO FKD-23-500-2. //PLAYA DE ALTA TENSION Y PANEL DE COMANDO. //PARA SUB-ESTACION Y CABINA TRANSFORMADORA E INTERCONEXION //Y FRACCIONAMIENTO DE CORRIENTE CONTINUA. //GENERACION Y DISTRIBUCION DE CORRIENTE CONTINUA.

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.