

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 16381)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	SER11500026N	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS	MES	12
2	SER11500026N	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS	MES	12
3	SER11500026N	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS	MES	12

ITEM 1:

SE REQUIERE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION POR FM-200, UBICADO EN EL DATA CENTER DE LA LINEA MITRE.

EL SERVICIO REQUERIDO CONSTA DE:

MANTENIMIENTO BIMESTRAL EN EL CUAL SE TENDRAN QUE REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:

PRUEBA DE DETECTORES DE HUMO EN FORMA ROTATIVA.
PRUEBA ROTATIVA DE AVISADORES MANUALES.
PRUEBA DE SIRENAS Y LUCES ESTROBOSCOPICAS.
CONTROL Y PRUEBA GENERAL DE LA CENTRAL, MODULOS DE CONTROL Y COMANDO. "VERIFICACION DE RESPUESTA ANTE ALARMAS Y AVERIAS DE DISTINTO TIPO.
VERIFICACION DE VALORES ANALOGICOS DE DETECTORES DE HUMO.
CONTROL Y PRUEBA DE ESTADO DE LAS BATERIAS DE ALIMENTACION AUXILIAR, SU TENSION Y CORRIENTE DE CARGA.

MANTENIMIENTO ANUAL EN EL CUAL SE TENDRAN QUE REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:

LIMPIEZA DE DETECTORES DE HUMO CON CAMBIO DE FILTROS INCLUIDOS, DEPENDIENDO DE SU NECESIDAD O VALOR ANALOGICO.
CONTROL DE PRESION DE LOS CILINDROS.
NIVEL DE CARGA DE LOS CILINDROS.
CONTROL DE ESTADO DE TOBERAS Y COMPONENTES DE LA INSTALACION.
FUNCIONAMIENTO DE INDICADORES NEUMATICOS Y LLAVES DE CORTE ELECTRICO.
VERIFICACION DE ACCIONAMIENTO DE CABEZAL DE DISPARO.
VERIFICACION DE VALVULAS DIRECCIONALES.

GUARDIA PARA ATENCION TELEFONICA CON RESPUESTA DE 8 A 17 HS., CON RESPUESTAS A LOS LLAMADOS DENTRO DE LAS 8HS DE PRODUCIDO EL RECLAMO.

NO ESTA CONTEMPLADOS LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, NI LOS REPUESTOS QUE PUDIERAN SURGIR A LO LARGO DE LAS DISTINTAS VISITAS.

ITEM 2:

SE REQUIERE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIO Y EXTINCION POR FM-200, UBICADO EN EL DATA CENTER DE SEDE CENTRAL EN CABIN 1 RETIRO.

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO **BIMESTRAL Y ANUAL** IGUAL A LO REQUERIDO EN **ITEM 1**.

ITEM 3:

SE REQUIERE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIO, EL MISMO SE ENCUENTRAN EN LA SALA GENERAL DEL DATA CENTER DE SEDE CENTRAL EN CABIN 1 RETIRO.

EL SERVICIO REQUERIDO CONSTA DE:

MANTENIMIENTO BIMESTRAL EN EL CUAL SE TENDRAN QUE REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:

PRUEBA DE DETECTORES DE HUMO EN FORMA ROTATIVA.
PRUEBA ROTATIVA DE AVISADORES MANUALES.
PRUEBA DE SIRENAS Y LUCES ESTROBOSCOPICAS.
CONTROL Y PRUEBA GENERAL DE LA CENTRAL, MODULOS DE CONTROL Y COMANDO. "VERIFICACION DE RESPUESTA ANTE ALARMAS Y AVERIAS DE DISTINTO TIPO.
VERIFICACION DE VALORES ANALOGICOS DE DETECTORES DE HUMO.
CONTROL Y PRUEBA DE ESTADO DE BATERIAS DE ALIMENTACION AUXILIAR, SU TENSION Y CORRIENTE DE CARGA.

MANTENIMIENTO ANUAL EN EL CUAL SE TENDRAN QUE REALIZAR LAS SIGUIENTES TAREAS:

LIMPIEZA DE DETECTORES DE HUMO CON CAMBIO DE FILTROS INCLUIDOS, DEPENDIENDO DE SU NECESIDAD.

GUARDIA PARA ATENCION TELEFONICA CON RESPUESTA DE 8 A 17 HS., CON RESPUESTAS A LOS LLAMADOS DENTRO DE LAS 8HS DE PRODUCIDO EL RECLAMO.

NO ESTA CONTEMPLADOS LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, NI LOS REPUESTOS QUE PUDIERAN SURGIR A LO LARGO DE LAS DISTINTAS VISITAS.

CONTACTO PARA VISITAS Y CONSULTAS TECNICAS:
esteban.cerutti@sofse.gob.ar