

15 de Marzo de 2018

Ciudad de Bs. As.

CIRCULAR N° 2

CONTRATACIÓN DIRECTA - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0000825/2018

**"OBRA DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, INCENDIO Y NUCLEOS HUMEDOS
DE OFICINAS AV. ALEM 1074".-**

Aclaraciones a consultas recibidas

Pregunta 1: Para poder realizar la cotización necesitamos los códigos de los colores y en caso de ser una mezcla, colores y % del ítem 21.7.1: revestimiento veneciano, debiendo además especificar el formato.

Respuesta 1: Los tonos a utilizar serán de ALBA: CODIGOS V11(Camino Urbano) V10 (gamuza Gris). El revestimiento veneciano deberá colocarse entre el espacio comprendido entre mesada y mueble alacena.

El formato será el siguiente: Medida externa: 30x30 cm, Medida Interna: 1.5 x 1.5 cm, Espesor: 6 mm

Pregunta 2: Favor de especificar el ítem 21.5.02 si se trata de:

Porcelanato CANAZEI NATURAL O ANTIDESLIZANTE; o bien, POMPEI NATURAL O ANTIDESLIZANTE.

El proveedor nos informa que NO EXISTE PISODUR CORTINA MARFIL.

Respuesta 2: Preferentemente Canezei Natural. Cualquiera de los dos tonos podrán ser aceptados, no es necesario antideslizante.

Pregunta 3: Favor de confirmar si para la obra de la ref. es obligación de la Contratista proveer para uso de SOFSE de un aparato celular, conforme ARTICULO 16 del PETP.

Respuesta 3: Si cotizar de acuerdo a artículo 16 del PETP.

Pregunta 4: Solicitamos a Ud. remitirnos la planilla de cotización Anexo I en formato Excel y los planos de detalles y planta general en pdf para su mejor lectura y comprensión. Por último, hacemos notar que la planilla no considera los ítems:

21.7.1: revestimiento veneciano, debiendo además especificar el formato.

21.15.3 / 21.15.4: mueble bajomesada y alacena.

Respuesta 4: Se adjuntó planos en formato CAD en respuestas anteriores.

Favor de cotizar Muebles (21.15.3 / 21.15.4) en ítem 07.06 Bacha y muebles y según plano

SC_VO_ET068_PL002 como así también el revestimiento 21.7.1 dentro del mismo ítem conforme el plano mencionado.

Se adjunta planilla en formato Excel.

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.-

