

17 de mayo de 2021

Ciudad de Bs. As.

CIRCULAR N° 1

CONTRATACIÓN DIRECTA - "EX-2021-41780567- -APN-GCO#SOFSE- SolPed 10006121"

"UPS Y BANCO DE BATERÍAS PARA SEÑALAMIENTO"

CIRCULAR ACLARATORIA

Tras consulta recibida, se informa lo siguiente:

Pregunta:

- Si la salida de la UPS es monofásica.
- Si la provisión prevé la inclusión de transformador.
- Solicitamos una prórroga en la apertura hasta el día viernes 21/05.

Respuesta:

- La salida es Trifásica.
- La provisión debe incluir transformador de desacople.
- Prórroga otorgada.

INFORMACION N° 1: PRORROGA PARA PRESENTACION DE OFERTAS

Se informa que la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO ha establecido una nueva fecha límite para presentación de ofertas:

Viernes 21 de mayo de 2021.

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.