

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** (Rc. 25379)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	NUM85420220100N	BATERIA REGARGABLE NIQUEL METAL 12 V -34 W PARA EQUIPOS UPS GAIA 3KVA	C/U	162
2	SER16000108N	REPARACION DE EQUIPOS	C/U	27

Lugar de entrega: CABIN 1 PISO 6° - EST. RETIRO, LINEA MITRE

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**  
- Bienes nuevos

Los UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, permitiendo usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un corte eléctrico. Algunos UPS más avanzados también ofrecen aplicaciones que se encargan de realizar ciertos procedimientos automáticamente para los casos en que el usuario no esté presente y se corte el suministro eléctrico.

- Condiciones de entrega: deberá ser en su totalidad

- Se requiere la compra de 162 BATERIAS- BATTERY CSB HR 1234W F2 12V 34W/CELL/ 1.67 V/15 MiN CSB BATTERY (GUANG ZHOU) CO.LTD. para equipos UPS marca Delta modelo GAIA de 3 KVA GES302R200235 UPS de 3 KVA

Ítem: **2**

Se requiere limpieza, cambio de baterías de 27 UPS, calibración y puesta en marcha. (Cada UPS contiene 6 baterías. Total de 162 BATERIAS)