



ESPECIFICACION TECNICA

RECARGA DE EXTINTORES

DE POLVO QUIMICO ABC

Línea Roca- actualizada Junio 2017.

Coordinador Lic. Walter Soto



Se solicita la contratación de una empresa que realice servicio de recargas de extintores de polvo ABC, Habrá que tener presente que las cantidades solicitadas en el requerimiento Serán utilizadas en forma parcial, las unidades de extintores para recargar y lugar de retiro serán solicitados y autorizados por un prevencionista de esta empresa.

1. El prevencionista de Seguridad e Higiene, emitirá un mail a la firma que sea adjudicataria de servicio, con la autorización del retiro de los equipos para que pasen por el proceso de recarga y prueba hidráulica. El prevencionista les indicará lugar de retiro de los equipos, cantidades y persona de referencia.
2. La Adjudicataria de la tarea devolverá los equipos al mismo lugar de donde fueron retirados. Con la entrega de los extintores recargados deberán incluir tarjetas de habilitación municipal y/o provincial DPS. Sello de conformidad con la norma IRAM 3541 e IRAM 3517-2.
3. Con cada devolución deberán presentar remito original donde estará detallado, la cantidad de equipos recargados por capacidad, y clase de agente extintor. Lugar de retiro.
4. Si eventualmente algún equipo no pasará la prueba hidráulica, el proveedor adjudicatario del servicio dará conocimiento de ello bajo acta de determinación, verificación según disposición N° 2614, art 1- Res 349/07 y 717/07. Con fecha de fabricación, habiendo devuelto los equipos en su totalidad al sector donde fueron retirados.

RECARGAS DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO ABC.

En cuyos casos corresponda con la reposición y/o recambio del polvo ABC, se deberá contemplar e incluir los cambios de repuestos para el funcionamiento del equipo (válvula de latón, válvula de seguridad, vástago de latón, mangueras, toberas, o´ring, y el pintado de los mismos, etc).

Lic. Hernán Bianchimano

Subgerente de RR.HH.

TRÉNES ARGENTINOS
OPERACIONES
Línea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.



IMPORTANTE:

En cuyo caso falten las ruedas o se encuentren deterioradas las ruedas de los carros de los equipos de 25 kg de polvo ABC. Deberá contemplarse el cambio de las mismas.

Los equipos que se encuentren de baja por no reunir las condiciones necesarias ante la prueba hidráulica, no serán abonados, es decir no estarán contemplado el pago de los mismos.

LAS RECARGAS DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO ABC SON DE:

DETALLE	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
5 KG			
10 KG			
25 KG			

Línea Roca- actualizada fecha 2017.


Lic. Walter O. Soto
Coordinador
Seg y Medio Ambiente
Operadora Ferroviaria S.E.
Lic. Hernán Bianchimano
Subgerente de RR.HH.
Línea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.

