



SIMBOLOGÍAS:

- TABLERO DE ENERGIA:** Tablero Garita Alianza, Tablero bomba de agua .
- ART. DE ILUM. TIPO LUMENAC MAREA 2x36W IP65**
- ART. DE ILUM. TIPO LUMENAC MAREA 1x18W IP65**
- ART. TIPO TORTUGA DE ALUMINIO C/ LAMP. TIPO TWISTER 20W**
- TOMACORRIENTE PARA TERMOTANQUE**
- TOMACORRIENTES DE USO GENERAL 2x10A+t**
- AIRE ACONDICIONADO A PROVEER E INSTALAR SEGUN PETP**
- BOMBA DE AGUA 1 HP**
- PUESTA A TIERRA (JABALINA TIPO COPPERWELD DE Ø 5/8 DE 1.5 m COMPLETA C/CAJA DE INSPECCION METALICA SEGUN PET)**

UBICACION BOMBA DE AGUA A DEFINIR EN OBRA

ALIMENTACION POR CAÑO H°G° (Ø A DIMENSIONAR) SUBTERRANEO DESDE POSTE L.A.P

PUESTA A TIERRA POSICION A DEFINIR EN OBRA

NOTAS:

1.- LAS DIMENSIONES DE LOS DISEÑOS REPRESENTADOS SON SOLAMENTE DEMOSTRACIONES ESQUEMÁTICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR SU PROPIO DISEÑO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERÁN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA CON LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERÁN A NORMAS I.R.A.M.

Firma Autor	Firma Usuario	Firma Coordinador Area	Firma Coordinador General	Firma Subgerente de Area	Firma Gerente de Linea
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OBRAS E INGENIERÍA		OBRA: "Construcción de Cabinas de Seguridad - Predio Alianza y Caseros - Linea San Martin"		TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	
Fecha: 11-2017		PLANO: Esquema orientativo de instalacion electrica Planta cabina Alianza		Línea San Martín	
Dibujó: N.Parodi				Medidas en "m"	Esc: 1:30
Proyectó: Ing. J. C. Baldi				Plano N°: LSM-OC-073-PL004	
Revisó: Ing. J. C. Baldi					