

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Servicio de Reparación de la UPS del Centro de Datos Principal de SOFSE, y renovación del Servicio de Soporte y Garantía

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RC 29970

Artículo 1° - OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el alcance del Servicio de Reparación de la UPS del Centro de Datos Principal de la SOFSE, como así también, detallar el alcance del Servicio de Soporte y Garantía de dicha UPS

Artículo 2° - DESCRIPCIÓN

Los servicios brindados por el Centro de Datos Principal de la SOFSE, están respaldados ante posibles fallos de índole eléctrica por un Sistema de Energía Ininterrumpida, conocido comúnmente como UPS por sus siglas en inglés (Uninterruptible Power Supply). Dicha UPS se encuentra instalada en el 1er. piso del edificio CABIN – Retiro (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1358, final de andén 3). Es una UPS provista por Schneider Electric/APC modelo Symmetra PX de 96 kW y 160H, y unidad PDU/XR.

En la presente contratación se solicita un Servicio de Reparación para el recambio de los módulos de baterías, y la renovación/extensión del Servicio de Soporte y Garantía de la misma.

Artículo 3° - ALCANCE

SERVICIO DE REPARACIÓN

Consta del reemplazo de las baterías modulares 1 X SYBT4, y debe incluir:

- Traslados
- Mano de obra
- Remoción de los módulos de baterías agotados por personal certificado por Schneider Electric o APC.
- Provisión de nuevos módulos de baterías
- Instalación de los nuevos módulos de baterías por personal certificado por Schneider Electric o APC.
- Proveer un reporte detallado de las tareas realizadas.

El código de referencia es: WPMV-PX-73

SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA

El Servicio de Soporte y Garantía debe incluir:

- UN (1) año de plan de mantenimiento Advantage Ultra para la unidad descrita en el Artículo 2º – Código de referencia: WADVULTRA-PX-73
- Ampliación de la garantía de fábrica o el contrato de servicio existente por el período de UN (1) año, con servicio de respuesta ante el reporte de un incidente en el plazo de CUATRO (4) horas, 7x24 - Código de referencia: WUPG4HR-UG-02
- UNA (1) visita de mantenimiento preventivo 5x8 para la unidad descrita en el Artículo 2º – Código de referencia: WPMV-PX-73



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número:

Referencia: PET Rc : 29970

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.