

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

30/01/2019

13021

A

12733

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

07/02/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83950520100N		CILINDRO PARA NITROGENO 1 M3 CON REGULADOR DE PRESION	C/U	2.00		30542 1	
2	NUM83952000000N		GAS NITROGENO - RECARGA	MT3	4.00		30542 2	
3	NUM85838310300N		MINICORTADORA DE CAÑO DE COBRE Y ALUMINIO 1/8" A 5/8"	C/U	8.00		30542 3	
4	ACT100-000044N		BOMBA DE VACIO	C/U	4.00		30542 4	
5	NUM87657031070N		REGULADOR DE PRESION PARA TUBO DE NITROGENO	C/U	4.00		30542 5	
6	NUM84451520300N		VALVULA DIFUSORA DE GAS PARA CARGA - AIRE ACONDICIONADO	C/U	8.00		30542 6	
7	NUM83951020200N		GARRAFA PARA GAS FREON R22 DE 13.6 KG (ENVASE DESCARTABLE)	C/U	30.00		30542 7	
8	NUM83951020250N		GARRAFA PARA GAS FREON R410 DE 11.3 KG (ENVASE DESCARTABLE)	C/U	30.00		30542 8	
9	ACT501-000289N		BALANZA DE PRECISION PARA CARGA DE REFRIGERANTES	C/U	4.00		30542 9	
10	NUM84755410080N		TERMOMETRO DIGITAL 2 TEMPERATURAS INTERIOR/EXTERIOR	C/U	8.00		30542 10	
11	NUM85617000060N		TUBO AISLANTE 1/4" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	100.00		30542 11	
12	NUM85617000170N		TUBO AISLANTE 3/8" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	100.00		30542 12	
13	NUM85617000120N		TUBO AISLANTE 1/2" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	100.00		30542 13	
14	NUM85617000150N		TUBO AISLANTE 5/8" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	100.00		30542 14	
15	NUM80975310100N		CINTA AISLADORA PARA REFRIGERACION DE PVC SIN ADHESIVO BLANCA	C/U	200.00		30542 15	
16	NUM82903530320N		MANGUERA CRISTAL 1/2	MTS	800.00		30542 16	
17	NUM83302214410N		CAPACITOR ELECTROLITICO 33 µF 400 V	C/U	500.00		30542 17	
18	NUM83302215490N		CAPACITOR ELECTROLITICO 45 µf 440 VCA 50/60 HZ	C/U	500.00		30542 18	
19	NUM83302215800N		CAPACITOR ELECTROLITICO 50 µF 220 - 380 V	C/U	500.00		30542 19	
20	NUM84453012000N		COMPRESOR ROTATIVO R22 2250 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542 20	
21	NUM84453013120N		COMPRESOR ROTATIVO R22 3000 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542 21	
22	NUM84453014530N		COMPRESOR ROTATIVO R22 4500 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542 22	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM84453016000N	COMPRESOR ROTATIVO R22 6000 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542	23
24	NUM84453013130N	COMPRESOR ROTATIVO R410 3000 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542	24
25	NUM84452020650N	MOTOCOMPRESOR PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 6000 F CON REFRIGERANTE 410	C/U	10.00		30542	25
26	ACT501-000018N	Pinza amperométrica	C/U	8.00		30542	26
27	ACT761-000006N	APAREJO MANUAL A CADENA	C/U	4.00		30542	27
28	NUM85302222400N	CABLE DE COBRE TIPO TALLER 2 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5	MTS	1.000.00		30542	28
29	NUM85302223350N	CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 1.5 MM2 - IRAM NM 247-5	MTS	1.000.00		30542	29
30	NUM87653012310N	SOPLETE SOLDADOR PARA GAS MAP/PRO	C/U	8.00		30542	30
31	NUM83951000130N	GARRAFA PARA GAS MAP/PRO DE 400 GR PARA SOLDADOR	C/U	80.00		30542	31
32	ACT400-000399N	EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	C/U	4.00		30542	32
33	NUM84764112250N	MANOMETRO ANALOGICO DIAM. 4", 0-20 KG/CM2, CONEXION 1/2" NPT EN BRONCE CLASE 2%	C/U	4.00		30542	33
34	NUM89080532000N	VARILLA PLATA SOLDADURA OXIACETILENICA	C/U	1.400.00		30542	34
35	NUM85010310450N	VARILLA DE COBRE PARA SOLDAR 2.5 MM	KGS	30.00		30542	35
36	NUM84451820100N	PLAQUETA UNIVERSAL PISO - TECHO - AIRE ACONDICIONADO SPLIT	C/U	80.00		30542	36
37	NUM84453510600N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 1/4" (6,35 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	180.00		30542	37
38	NUM84453511200N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 1/2" (12,7 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	180.00		30542	38
39	NUM84453511500N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 5/8" (15,8 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	180.00		30542	39
40	NUM84453510900N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 3/8" (9,25 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	180.00		30542	40
41	NUM80970200070N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 1/4" X 0,8 MM	KGS	10.00		30542	41
42	NUM80970200090N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 3/8" X 0,8 MM	KGS	20.00		30542	42
43	NUM80970200130N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 1/2" X 0,8 MM	KGS	30.00		30542	43
44	NUM80970200160N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 5/8" X 0,8 MM	KGS	40.00		30542	44
45	NUM84452014500N	JUEGO DE MENSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO 4500 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542	45
46	NUM84452013500N	JUEGO DE MENSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO 3000 FRIGORIAS	C/U	10.00		30542	46

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

47	NUM84452016000N	JUEGO DE MENSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO 6000 FRIGORIAS	C/U	10.00	30542	47
48	NUM83302214340N	CAPACITOR ELECTROLITICO 25 MF X 400 V	C/U	50.00	30542	48
49	NUM83302212780N	CAPACITOR ELECTROLITICO 2,5 µF 440 VCA 50/60 HZ	C/U	50.00	30542	49
50	NUM83302214460N	CAPACITOR ELECTROLITICO 35 µF 440 VCA 50/60 HZ	C/U	50.00	30542	50
51	NUM85015110250N	FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA EN POLVO - POTE DE 250 GR	C/U	20.00	30542	51
52	NUM84452710400N	UNION DOBLE DE BRONCE 1/4-1/4" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	50.00	30542	52
53	NUM84451510300N	VALVULA CON CHICOTE PARA SOLDAR - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00	30542	53
54	NUM84451010200N	MANIFOLD PARA GAS REFRIGERANTE R410 DE BRONCE CON MANOMETRO PARA ALTA Y BAJA PRESION	C/U	4.00	30542	54
55	NUM84451010100N	MANIFOLD PARA GAS REFRIGERANTE R22 Y R12 DE BRONCE CON MANOMETRO PARA ALTA Y BAJA PRESION	C/U	4.00	30542	55

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER ANEXO I - PLAN DE ENTREGA	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
2	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
3	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
4	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>. Capacidad para varios refrigerantes: La serie DVR II puede ser utilizada con los gases tradicionales R-12, R-22, R-500 y R-502, al igual que con el sistema R-134a, R404, R409, R410 y otros de nueva generación.</p> <p>Doble conexión de entrada: Posee una entrada en T con conexión de 1/4"MFL y 1/2"ACME (1A, 2A y 3A) y 3/8"MFL y 1/4"MFL (4A) , para conectar cualquier tipo de mangueras o manifold. La entrada no utilizada queda protegida mediante una tapa con o'ring para evitar fugas.</p> <p>Manija anatómica de transporte: Puño de diseño ergonómico para posibilitar un agarre seguro durante el traslado, que a la vez actúa como escape de gases.</p> <p>Gas Ballast: permite introducir en la bomba una pequeña cantidad de aire atmosférico, previniendo la condensación de la humedad, ayudando a prolongar la vida útil del aceite. A su vez, lo anterior mejora la eficiencia del bombeo.</p> <p>Alto vacío final: por su diseño de dos etapas se logra obtener una calidad de vacío muy elevada, asegurando la eliminación de la humedad, mientras que la alta capacidad de bombeo reduce el tiempo de evacuación.</p> <p>Arranque por capacitor y protector térmico incorporado</p> <p>Interruptor ON-OFF: este switch permite independizar la puesta en marcha y detención de la conexión a la alimentación de red eléctrica.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>ESPECIFICACIONES: Modelo: DVRII Dvp 2A -Potencia: 1/2 HP - Velocidad: 1425 RPM -Tensión: 220 V -Caudal: 130 lts/min -Etapas: 2 -Vacío Nominal: 15 ug Hg 0.020 mbar -Conexiones: 1/4" FLARE 1/2" ACME -Peso: 9.4 Kg -Dimensiones: Ancho 12 cm x Alto 24 cm x Largo 32 cm -Contenido de aceite: 300 ml</p> <p>INCLUYE: Bomba DVRII Dvp2 A -Cable fuente-300 ml de Aceite Dosivac-Manual de instrucciones</p>
5	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
6	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
7	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
8	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
9	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>Características:- Rango: 100KG.- Resolución: 5g/0.01Lb/0.2oz- Presición: 0.05%- Display: LCD (7segment)- Alimentación: 9V DC&AC 220V- Temperatura de trabajo: -10°C~40°C (14 ~ 104°F) = 75%RH- Tamaño de plataforma: 1/4"SAE- Peso: 6.18KG.</p>
10	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDICIONES DE TRABAJOS EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</p>
11	.VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	.presentacion: aprox tiras de 2 metros o superior
12	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR .presentacion: aprox tiras de 2 metros o superior
13	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR. presentacion: aprox tiras de 2 metros o superior
14	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR .presentacion: aprox tiras de 2 metros o superior
15	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR EN ROLLOS DE 70MM X 20MTS
16	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR EN PRESENTACION COMERCIAL DE ROLLO DE 50MTS
17	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
18	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
19	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
20	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
21	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
22	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
23	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
24	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
25	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
26	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
	<p>* Funciones de medición de corriente AC de hasta 600 A * Apertura de la mandíbula: 30 mm* 600 A ac, medida de corriente.* Cat IV 300 V / CAT III 600V clasificación de seguridad.</p> <p>* Rango de resistencia de 40 kO</p> <p>Especificaciones Técnicas:-AC Corriente Alcance 600.0A Precisión 1.8% ±5 -AC voltaje Alcance 400/600 Precisión 1.5% ±5 -DC voltaje Alcance 400/600 Precisión 1.5% ±5 -DC mV alcance -Resistencia Alcance 40000 Precisión 1% ±5</p> <p>Continuidad: 70 -Visualizador Iluminado: Si -Retención de datos: Si -Medidas: 208 x 58.5 x 28mm -Calificación de seguridad CAT III 600 V-Temperatura 0 ~ 40 °C -Frecuencia de actualización de pantalla > 2 veces / sec. -Cable de prueba TL75 -Batería: 2 baterías AA</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
27	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>Aparejo Manual a Cadena. Capacidad: 1 Tonelada. Largo de Cadena 3 Metros. Material: Cadena de Acero Aleado Grado 80. Normas: ISO9001:2008.</p>
28	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>rollo x 100 mts</p>
29	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>rollo x 100 mts</p>
30	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>CON MANGUERA Y CHISPERO</p>
31	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p>
32	<p>VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR</p> <p>. DESCRIPCIÓN DE SUS COMPONENTES:</p> <p>* Carrito con ruedas y manija transportable.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>* Tubo oxígeno 3/4 m3 con prueba hidráulica y robinete nuevo marca VP.</p> <p>* Gasógeno automático de 1kg de carga máxima de carburo de calcio.</p> <p>* Regulador de oxígeno marca Liga.</p> <p>* Soplete marca Liga con válvulas anti-retroceso (arresta-llama) y 3 picos: 0, 1 y 2.</p> <p>* 3 metros de manguera dupla ignífuga homologada marca Continental (made in U.S.A.)</p> <p>* Abrazaderas a cremallera marca Perfecto.</p> <p> ALTURA: 83cm</p> <p> PESO: 25kg</p>
33	.VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
34	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
35	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
	presentacion indistinta

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
39	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
40	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
41	.VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
42	.VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
43	.VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
44	.VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
45	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
46	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
47	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
48	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
49	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13021	A 12733

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
50	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
51	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
52	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
53	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR
54	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR. Para GAS FREON R410
55	VER PLAN DE ENTREGA. CONDICION INDISPENZABLE PARA COTIZAR PARA GAS FREON R22

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.