 Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA–EPP- 6.6-16
		REVISION: 0
	“guante de uso eléctrico”	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 4

Guantes de uso eléctrico

Tipo II: Apto para intervenciones directas sobre instalaciones con tensiones hasta 1.000 V.

Tipo IV: Apto para trabajos de maniobra para media tensión, en instalaciones de hasta 33.000 V.

II y IV: Deberá respetar y presentar certificado de ensayo bajo norma I.R.A.M. 3.604, Normas I.S.O. o equivalente; la fecha de fabricación no excederá en ningún caso los seis meses y estará sellada en el guante y se corresponderá con el certificado de ensayo.

**Guante de cuero
De protección:**

Guante de protección de cuero, vaqueta o similares, extra flexibles, con terminación prolija. Ajuste en puño regulable con cierre tipo Velcro. El puño puede ser de cuero o plástico entelado.

TAMAÑO: Según pedido.

ENVASE: Por pares en caja cerrada individual, marcado y rotulado.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.


Código

Según tipo	Talle	Código especificación
II	10	82762030100N
II	11	82762030110N
IV	10	82762033300N
IV	11	82762033310N
Cuero de protección	A pedido	82762031000N

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

 <p>NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p>	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 6.6-16
		REVISION: 0
	“guante de uso eléctrico”	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 4



Guantes dieléctricos de 1000 V.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

<p>NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p>	<p>ESPECIFICACION TECNICA</p>	<p>CODIGO: SGHSMA-EPP- 6.6-16</p>
		<p>REVISION: 0</p>
	<p>“guante de uso eléctrico”</p>	<p>FECHA: Marzo de 2016</p>
		<p>Pág. 3 de 4</p>




Guantes de vaqueta cobertores de los dieléctricos de 1000 V.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

 Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA–EPP- 6.6-16
		REVISION: 0
	“guante de uso eléctrico”	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 4 de 4



Guantes dieléctricos de 33000 V.

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número:

Referencia: P.E.T. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GUANTES - RC 33595

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.