

Buenos Aires, 07 de Junio de 2022

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

1- Flete a cargo del adjudicatario.

2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA(30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.

3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,

Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Oferta	6300016587	N° Expediente	EX-2022-51027864- -APN-GCO
Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO	Repartición	#SOFSE
Organización Compras	1000 Compras	N° Necesidad	1000006490

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor: RRHH0013
Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA: IVA Responsable Inscripto
Teléfono:	CUIT: 30710681771
Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR	

Número Solped:		10011097					
Pos.	Pos. Solped	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	10	3000011271	BBA ETB-LM-MR-SBG- 0005-0 ET RECUP D/GAS	2,000	C/U		

BOMBA ESPECIFICA, TIPO RECUPERADORA DE GAS, APLICACION PARA R22, R123, R124, R134A, R410A, UNIDAD RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE, COMPRESOR 0,5 HP - MOTOR ELECTRICO MONOFASICO (CA) - LIBRE DE ACEITE, PROTECTOR DE SOBREPRESION 38BAR (550 PSI) - MOTOR DE COMPRESORPROTEGIDO POR DISYUNTOR TERMICO. PRESION (MAX.) - ZONA BAJA PRESION: 17BAR (240 PSI) - ZONA ALTA PRESION: 38BAR (550 PSI). MARCAS/FABRICANTES: ET ETB-LM-MR-SBG-0005-0

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC					Fecha de entrega: 29.07.2022		
20	20	3000011271	BBA ETB-LM-MR-SBG- 0005-0 ET RECUP D/GAS	1,000	C/U		

BOMBA ESPECIFICA, TIPO RECUPERADORA DE GAS, APLICACION PARA R22, R123, R124, R134A, R410A, UNIDAD RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE, COMPRESOR 0,5 HP - MOTOR ELECTRICO MONOFASICO (CA) - LIBRE DE ACEITE, PROTECTOR DE SOBREPRESION 38BAR (550 PSI) - MOTOR DE COMPRESORPROTEGIDO POR DISYUNTOR TERMICO. PRESION (MAX.) - ZONA BAJA PRESION: 17BAR (240 PSI) - ZONA ALTA PRESION: 38BAR (550 PSI). MARCAS/FABRICANTES: ET ETB-LM-MR-SBG-0005-0

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB					Fecha de entrega: 29.07.2022		
30	30	3000011271	BBA ETB-LM-MR-SBG- 0005-0 ET RECUP D/GAS	5,000	C/U		

BOMBA ESPECIFICA, TIPO RECUPERADORA DE GAS, APLICACION PARA R22, R123, R124, R134A, R410A, UNIDAD RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE, COMPRESOR 0,5 HP - MOTOR ELECTRICO MONOFASICO (CA) - LIBRE DE ACEITE, PROTECTOR DE SOBREPRESION 38BAR (550 PSI) - MOTOR DE COMPRESORPROTEGIDO POR DISYUNTOR TERMICO. PRESION (MAX.) - ZONA BAJA PRESION: 17BAR (240 PSI) - ZONA ALTA PRESION: 38BAR (550 PSI). MARCAS/FABRICANTES: ET ETB-LM-MR-SBG-0005-0



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 29.07.2022	
40	40	3000011271	BBA ETB-LM-MR-SBG- 0005-0 ET RECUP D/GAS	2,000	C/U		
BOMBA ESPECIFICA, TIPO RECUPERADORA DE GAS, APLICACION PARA R22, R123, R124, R134A, R410A, UNIDAD RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE, COMPRESOR 0,5 HP - MOTOR ELECTRICO MONOFASICO (CA) - LIBRE DE ACEITE, PROTECTOR DE SOBREPRESION 38BAR (550 PSI) - MOTOR DE COMPRESORPROTEGIDO POR DISYUNTOR TERMICO. PRESION (MAX.) - ZONA BAJA PRESION: 17BAR (240 PSI) - ZONA ALTA PRESION: 38BAR (550 PSI). MARCAS/FABRICANTES: ET ETB-LM-MR-SBG-0005-0							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
50	50	3000011271	BBA ETB-LM-MR-SBG- 0005-0 ET RECUP D/GAS	2,000	C/U		
BOMBA ESPECIFICA, TIPO RECUPERADORA DE GAS, APLICACION PARA R22, R123, R124, R134A, R410A, UNIDAD RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE, COMPRESOR 0,5 HP - MOTOR ELECTRICO MONOFASICO (CA) - LIBRE DE ACEITE, PROTECTOR DE SOBREPRESION 38BAR (550 PSI) - MOTOR DE COMPRESORPROTEGIDO POR DISYUNTOR TERMICO. PRESION (MAX.) - ZONA BAJA PRESION: 17BAR (240 PSI) - ZONA ALTA PRESION: 38BAR (550 PSI). MARCAS/FABRICANTES: ET ETB-LM-MR-SBG-0005-0							
Lugar de entrega: Padre Mujica 1365 - B2741XAH						Fecha de entrega: 29.07.2022	
60	60	3000011315	BBA COND	6,000	C/U		
REPUESTO/ACCESORIO PARA EQUIPO/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO BOMBA DE CONDENSADO, APLICACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE PARED, BOMBA DE CONDESADO DE AIRE ACONDICIONADO, HASTA 16KW, SISTEMA MINI SPLIT DE PARED, CAUDAL MAX: 12 L/H A 0 ALTURA, ALTURA MAX.RECOMENDADA: 10M, CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 0,24L, NIVEL SONORO: 21DB(A) 1M, FUENTE DE ALIMENTACION: 230 VCA, 0,11A, 19W 50/60HZ, NOMINAL: NO CONTINUO, CLASE: DISPOSITIVO DE CLASE II KW MAX DE LA UNIDAD: 16KW (54,000BTU/H), TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40°C (104°F), ENTRADA: 20MM, SALIDA: 6MM, PROTECCION IP: IP21, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: 3,0A, NORMALLY CLOSED, PROTECCION TERMICA: V COMPLETAMENTE ENCAPSULADA: PARTIALLY AUTOCEBANTE: V							
Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC						Fecha de entrega: 29.07.2022	
70	70	3000011315	BBA COND	10,000	C/U		
REPUESTO/ACCESORIO PARA EQUIPO/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO BOMBA DE CONDENSADO, APLICACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE PARED, BOMBA DE CONDESADO DE AIRE ACONDICIONADO, HASTA 16KW, SISTEMA MINI SPLIT DE PARED, CAUDAL MAX: 12 L/H A 0 ALTURA, ALTURA MAX.RECOMENDADA: 10M, CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 0,24L, NIVEL SONORO: 21DB(A) 1M, FUENTE DE ALIMENTACION: 230 VCA, 0,11A, 19W 50/60HZ, NOMINAL: NO CONTINUO, CLASE: DISPOSITIVO DE CLASE II KW MAX DE LA UNIDAD: 16KW (54,000BTU/H), TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40°C (104°F), ENTRADA: 20MM, SALIDA: 6MM, PROTECCION IP: IP21, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: 3,0A, NORMALLY CLOSED, PROTECCION TERMICA: V COMPLETAMENTE ENCAPSULADA: PARTIALLY AUTOCEBANTE: V							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
80	80	3000011315	BBA COND	20,000	C/U		
REPUESTO/ACCESORIO PARA EQUIPO/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO BOMBA DE CONDENSADO, APLICACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE PARED, BOMBA DE CONDESADO DE AIRE ACONDICIONADO, HASTA 16KW, SISTEMA MINI SPLIT DE PARED, CAUDAL MAX: 12 L/H A 0 ALTURA, ALTURA MAX.RECOMENDADA: 10M, CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 0,24L, NIVEL SONORO: 21DB(A) 1M,							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENE
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

FUENTE DE ALIMENTACION: 230 VCA, 0,11A, 19W 50/60HZ, NOMINAL: NO CONTINUO, CLASE: DISPOSITIVO DE CLASE II KW MAX DE LA UNIDAD: 16KW (54,000BTU/H), TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40°C (104°F), ENTRADA: 20MM, SALIDA: 6MM, PROTECCION IP: IP21, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: 3,0A, NORMALLY CLOSED, PROTECCION TERMICA: V COMPLETAMENTE ENCAPSULADA: PARTIALLY AUTOCEBANTE: V							
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 29.07.2022	
90	90	3000011315	BBA COND	2,000	C/U		
REPUESTO/ACCESORIO PARA EQUIPO/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO BOMBA DE CONDENSADO, APLICACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE PARED, BOMBA DE CONDESADO DE AIRE ACONDICIONADO, HASTA 16KW, SISTEMA MINI SPLIT DE PARED, CAUDAL MAX: 12 L/H A 0 ALTURA, ALTURA MAX.RECOMENDADA: 10M, CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 0,24L, NIVEL SONORO: 21DB(A) 1M, FUENTE DE ALIMENTACION: 230 VCA, 0,11A, 19W 50/60HZ, NOMINAL: NO CONTINUO, CLASE: DISPOSITIVO DE CLASE II KW MAX DE LA UNIDAD: 16KW (54,000BTU/H), TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40°C (104°F), ENTRADA: 20MM, SALIDA: 6MM, PROTECCION IP: IP21, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: 3,0A, NORMALLY CLOSED, PROTECCION TERMICA: V COMPLETAMENTE ENCAPSULADA: PARTIALLY AUTOCEBANTE: V							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
100	100	3000011315	BBA COND	10,000	C/U		
REPUESTO/ACCESORIO PARA EQUIPO/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO BOMBA DE CONDENSADO, APLICACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE PARED, BOMBA DE CONDESADO DE AIRE ACONDICIONADO, HASTA 16KW, SISTEMA MINI SPLIT DE PARED, CAUDAL MAX: 12 L/H A 0 ALTURA, ALTURA MAX.RECOMENDADA: 10M, CAPACIDAD DEL DEPOSITO: 0,24L, NIVEL SONORO: 21DB(A) 1M, FUENTE DE ALIMENTACION: 230 VCA, 0,11A, 19W 50/60HZ, NOMINAL: NO CONTINUO, CLASE: DISPOSITIVO DE CLASE II KW MAX DE LA UNIDAD: 16KW (54,000BTU/H), TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40°C (104°F), ENTRADA: 20MM, SALIDA: 6MM, PROTECCION IP: IP21, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: 3,0A, NORMALLY CLOSED, PROTECCION TERMICA: V COMPLETAMENTE ENCAPSULADA: PARTIALLY AUTOCEBANTE: V							
Lugar de entrega: Padre Mujica 1365 - B2741XAH						Fecha de entrega: 29.07.2022	
110	110	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	3,000	C/U		
SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC						Fecha de entrega: 29.07.2022	
120	120	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	3,000	C/U		
SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
130	130	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	5,000	C/U		
SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 29.07.2022	
140	140	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	2,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
150	150	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	3,000	C/U		
SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
160	160	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	2,000	C/U		
SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 29.07.2022	
170	170	7000000123	BOMBA VACIO 2 ETAPAS	2,000	C/U		
SIN CLAVE, BOMBA DE VACIO DE DOS ETAPAS DVR II 130 LT./MIN, REFRIGERANTES R12, R22, R502, MP39, R134A, R600A, R407C Y R410A . ENTRADA EN T 1/4" FIARE Y 1/2 ACME, VACIO 15 MICRONES = 759,85 MM DE HG,							
Lugar de entrega: Padre Mujica 1365 - B2741XAH						Fecha de entrega: 29.07.2022	
Monto total de pedido: 0,00							
Monto total en letras:							
Moneda: Peso argentino							
Condición de pago: Según planilla cotización adjunta							
Plazo de entrega de la oferta: 13.06.2022							
Mantenimiento de oferta: 30 días. Renovará automáticamente por iguales períodos.							