 Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 13.2-16
		REVISION: 0
	“Recipientes de seguridad metálicos para líquidos inflamables”	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1

Recipientes de seguridad metálicos para líquidos inflamables

Según Norma IRAM 2651 de Agosto 1988, CFA8120.

TIPO:

I

TAMAÑO:


4 dm³, 11 dm³ y 20 dm³

CONSTRUCCION:

En acero inoxidable, monel, latón o chapa cincada según Norma IRAM 60712, no menor a 380gr./m²

PINTURA EXTERIOR:

Íntegramente rojo, 2 pictografías de inflamable en caras opuestas de fondo rojo y color blanco y negro.
Capacidad máxima en litros en color negro.



MUESTRA PATRÓN:

El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE Y SEGURIDAD, quedará como patrón del total de la entrega.

Código

Tono	Código especificación
4 dm ³	81973510040
11 dm ³	81973510110
20 dm ³	81973510200

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

IF-2018-34974071-APN-GLSM#SOFSE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número: IF-2018-34974071-APN-GLSM#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 23 de Julio de 2018

Referencia: Recipientes de Seguridad Metálicos para líquidos inflamables/ RC 30228

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.23 11:52:36 -03'00'

Juan Pablo Petit
Asesor
Gerencia Línea San Martín
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.23 11:52:36 -03'00'