

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

28/09/2018

12143

A

11885

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

09/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )  
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:  
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA  
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:  
ING. BTOS.:  
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85292610500N		MODULO INTERRUPTOR UN PUNTO TIPO SIGLO XXI	C/U	400.00		28257 1	
2	NUM85317720140N		MORSETO BAJADA A DIENTES PKD14	C/U	130.00		28257 2	
3	NUM85330510400N		PORTALAMPARA A ROSCA CON CAMISA CERAMICA E27	C/U	400.00		28257 3	
4	NUM85330511100N		EXTERIOR PARA CAÑO 5/8" PORTALAMPARA A ROSCA CON CAMISA CERAMICA E40	C/U	320.00		28257 4	
5	NUM85299021590N		INTERIOR PARA CAÑO 3/4" RELE TERMICO 20-32 A	C/U	12.00		28257 5	
6	NUM85317420100N		TENSION DE AISLACION 690 V TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE ESTAÑADO 10 MM2	C/U	100.00		28257 6	
7	NUM85317420140N		TORNILLO 1/4" TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE ESTAÑADO 16 MM2	C/U	100.00		28257 7	
8	NUM85317420180N		TORNILLO 1/4" TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE ESTAÑADO 25 MM2	C/U	100.00		28257 8	
9	NUM85317420060N		TORNILLO 1/4" TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE ESTAÑADO 6 MM2	C/U	100.00		28257 9	
10	NUM85299223100N		TORNILLO 1/4" TIMER ELECTRONICO MARCA IDEC-IZUMI MODELO GT3A	C/U	60.00		28257 10	
11	NUM85295030340N		MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A - 220 V + TIERRA	C/U	500.00		28257 11	
12	ACT504-000094N		TABLERO ELECTRICO PORTATIL	C/U	10.00		28257 12	
13	NUM85324820100N		TUBO FLUORESCENTE 40W 220V LUZ DIA 33MM	C/U	2.000.00		28257 13	
14	NUM85317510160N		UNION IDENTAR COBRE ESTANADO 16MM2	C/U	80.00		28257 14	
15	NUM85317510100N		UNION IDENTAR COBRE ESTANADO 10MM2	C/U	80.00		28257 15	
16	NUM85298710250N		MANGUITO DE EMPALME DE COBRE ESTAÑADO DE 25 MM2	C/U	80.00		28257 16	
17	NUM85317940060N		UNION DE COBRE ESTAÑADO A COMPRESION PARA CABLE 6 MM2	C/U	80.00		28257 17	
18	NUM85331011050N		JUEGO DE ZOCALOS CON PORTA ARRANCADOR	C/U	100.00		28257 18	
19	NUM85332020200N		CABLEADO PARA TUBO FLUORESCENTE DE 105 W ZOCALO TUBO FLUO C/SON	C/U	180.00		28257 19	
20	NUM85332010300N		COMB C/PORT ARRA ZOCALO TUBO FLUORESCENTE SIMPLE	C/U	200.00		28257 20	
21	NUM85306311550N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 1,5 MM2 CELESTE 450/750 V	MTS	3.000.00		28257 21	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

22	NUM85307520860N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 MARRON 450/750 V	MTS	3.000.00		28257	22
23	NUM85306312900N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 CELESTE 450/750 V	MTS	3.000.00		28257	23
24	NUM85306314030N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 MARRON 450/750 V	MTS	3.000.00		28257	24
25	NUM85306314020N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 NEGRO 450/750 V	MTS	3.000.00		28257	25

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

Simon Iriondo (y vias FFMM - Victoria)

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12143	A 11885

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	MORSETO BAJADA A DIENTES PKD14 //MORSETO DE BAJADA A DIENTES //DE HIERRO GALVANIZADO. //REF.: PKD-14. //USO: TENDIDO DE LINEAS AEREAS //**04/07/06
3	PORTALAMPARA E-27 P/CAÑO 5/8 INTEMPERIE"//PORTA LAMPARAS A ROSCA, IRAM 2040 2015,CON CAMISA DE PORCELA//NA O SIMILAR,ROSCA E-27SIN LLAVE,PARA INTEMPERIE, PARA CAÑO //DE 15,8MM (5/8) DE DIAMETRO. "//**
4	
5	
6	TERMINAL IDEN COBR ESTA 10MM2 TORN1/4 //TERMINAL IDENTACION SIMPLE DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO. //RECTO CON SIMPLE ORIFICIO DE FIJACION. //SECCION DEL CONDUCTOR: 10MM2. //TORNILLO: 1/4 (6.4MM). //CALIDAD: LCT-SCC //** 19/08/2009
7	TERMINAL IDEN COBR ESTA 16MM2 TORN1/4 //TERMINAL P/INDENTAR DE COBRE ELECTROLITICO ESTA±ADO O //CADMIADO. TIPO RECTO //SUS SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS COMO ASI TAMBIEN LOS //BORDES, SERAN LISOS Y LIBRES DE REBABAS. //PARA CABLE DE 16MM2, MODELO N:1, PARA TORNILLO DE 1/4 //CALIDAD: LCT-SCC //** 19/08/2009
8	TERMINAL IDEN COBR ESTA 25MM2 TORN1/4 //TERMINAL P/INDENTAR DE COBRE ELECTROLITICO ESTA±ADO, TIPO //RECTO SUS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNAS Y BORDES SERAN //LISOS Y LIBRES DE REBABAS. PARA CABLE DE 25MM2 DE SECCION //TORNILLO DE 1/4(6.3MM). MODELO;No 1. //CALIDAD: LCT-SCC //** 19/08/2009
9	TERMINAL IDEN COBR ESTA 6MM2 TORN1/4 //TERMINAL P/INDENTAR DE COBRE ELECTROLITICO ESTA±ADO, TIPO RE//CTO. SUS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNAS Y BORDES SERAN LISOS//Y LIBRES DE REBABAS. PARA CABLE DE

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12143	A 11885

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	6MM2 DE SECCION, TORNILLO//DE 1/4(6.3MM)//CALIDAD: LCT-SCC <span style="float: right;">//** 19/08/2009</span>
10	Timer Electronico marca Idec-I
11	
12	<p>Tablero para conexión transitoria en la vía pública</p> <p>Protección: Interruptor Termo magnético: 32A-2P-6KA-clase C</p> <p>Interruptor Diferencial: 40A-2P-ID-30mA</p> <p>Tomacorrientes 250V:</p> <p>2- universal (América. - Europeo - IRAM) 2P + T - 10A</p> <p>2- Schuko - 2P + T - 16A</p> <p>3- Combinado - (bin) 2P + T - 10A</p> <p>Cable Exterior: 15 mts. cable armado - 2 x 4mm2 - (c/ Terminales).</p> <p>.</p>
13	<p>TUBO FLUORESCENTE 40W 220V LUZ DIA 33MM //TUBO FLUORESCENTE <span style="float: right;">//POTENCIA</span></p> <p>NOMINAL: 40W <span style="margin-left: 100px;">//LARGO:1200 MM</span> <span style="float: right;">//DIAMETRO: 33.5MM.</span></p> <p>//TENSION: 220 VOLT. <span style="margin-left: 100px;">//REFS: OSRAM: 40W/10-765 - PHILIPS MODELO TLT 40W STANDARD //**</span></p> <p>//3-80-2-45-2010-0</p>
14	<p>UNION IDENTAR COBRE ESTANADO 16MM2 //UNION PARA IDENTAR TUBULAR DE COBRE ELECTROLITICO</p> <p>ESTANADO //SIN COSTURA. <span style="margin-left: 100px;">//SECCION DEL CONDUCTOR: 16MM2</span> <span style="float: right;">//REF.</span></p> <p>LCT: MODELO UCC-L 16. <span style="margin-left: 100px;">//**</span></p>
15	UNION IDENTAR COBRE ESTANADO 1
16	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12143	A	11885

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
17	
18	
19	///ZOCALO TUBO/// ///ZOCALO TUBO FLUO C/SON COMB C/PORT ARRA //ZOCALO (PORTALAMPARAS) PARA TUBO FLUORESCENTE COMBINADO CON //PORTA ARRANCADOR, CON SONOROTOR, DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y//CUERPO DE MATERIAL AISLANTE RESIST///
20	ZOCALO TUBO FLUORESCENTE SIMPL
21	rollo x 100 mts
22	rollo x 100 mts  CABLE COBRE PVC 450/750V 1x2.5MM2 MARRON//CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA //EXTERIOR DE PVC EXTRADESILIZANTE. //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V. //IRAM-NM 247-3 //SECCION NOMINAL: 1x2.5MM2. //COLOR CUBIERTA: MARRON. //USO: INSTALACIONES DE ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS. //REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x2.5MM2 BWF 750V. EX VN2000 //**04/09/02
23	rollo x 100 mts

PLANILLA Nro.

NUMERO

12143

A

11885

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
24	rollo x 100 mts
25	rollo x 100 mts

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.