

ESPECIFICACIONES TECNICAS – REQUERIMIENTO DE COMPRA 24604  
GRUPO ELECTROGENO

Las especificaciones técnicas mínimas deben ser:

- Motor OHV 4 tiempos (Nafta) refrigerado por aire, potencia 18 Hp o superior con parada por falta de aceite.
- Bobina transistorizada.
- Arranque eléctrico (batería incluida).
- Generador Trifásico con frecuencia CA 50Hz, Voltaje CA 380/220V.
- Potencia Mínima CA 11 KVA/3 por 3.0 KVA o superior, Potencia Nominal CA 10 KVA/ 3 por 2.7 KVA o superior.
- Uso continuo no menos de 6 hs.
- Bajo nivel de ruido.-



**Ing. Roberto Medina**  
Sub Gerente de Infraestructura  
Línea San Martín