

ESPECIFICACION TECNICA

COMPRA DE EXTINTORES

DISTINTAS CLASES

Especificaciones de SOFSE.

Detalle de acuerdo a la clase de extintor a comprar (AFFF)

- **ITEM 1:** Matafuegos (extintores) rodantes a base de agua y AFFF de 50 lts. Matafuegos (extintores) con Sello IRAM de conformidad con norma IRAM, con manguera de 5 metros y ruedas Ø 350 mm. COD. 3000005392

Detalle de acuerdo a la clase de extintor a comprar (POLVO)

- **ITEM 1:** Matafuegos polvo químico ABC Capacidad 10 Kg. con Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM 3523 y C.H.A.S (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad), en caja individual de cartón corrugado con soportes metálicos para su instalación y placa baliza plástica reglamentaria ABC. COD. 3000005396
- **ITEM 2:** Matafuegos polvo químico ABC Capacidad 5 Kg. con Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM 3523 y C.H.A.S (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad), en caja individual de cartón corrugado con soportes metálicos para su instalación y placa baliza plástica reglamentaria ABC. COD. 3000005395
- **ITEM 3:** Matafuego de polvo químico ABC capacidad 25 kg. rodante con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3550, con ruedas de chapa y goma de primera calidad de Ø 300 mm y manguera de caucho resistentes a los rayos UV de 5 metros. Sin Placa ni gancho. COD. 3000005400

Detalle de acuerdo a la clase de extintor a comprar. (HCFC 123)

- **ITEM 1:** Matafuego a base de HCFC de 5 kg Con Sello IRAM. Matafuegos (extintores) con Sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3504, en caja individual de cartón corrugado con soportes metálicos para su instalación y placa baliza plástica reglamentaria ABC. COD. 3000005398

Los extintores de HCFC123 bajo presión x 5 kg de capacidad nominal. (Alto desde la base hasta el gatillo =465mm/ diámetro de la base del cilindro = 155 mm).

LAS MEDIDAS SON EXCLUYENTES DADO QUE LA UBICACIÓN NO PUEDE SER MODIFICADA

Los extintores solicitados son para abastecer a Formaciones de origen Chino.

IF-2020-30214488-APN-GLR#SOFSE

A) **Gastos a contemplar:** fletes, de traslado. No se aceptaran costos por ajustes adicionales de ninguna especie.

LA ENTREGA SE REALIZARA EL ALMACEN DE R. ESCALADA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE 3501. ALMACEN ROPERIA SR. MELE JOSE. EN HORARIO DE 08:00 A 12:00 Y DE 13:00 A 15:00 HS DE LUNES A VIERNES.

CANTIDADES DE EXTINTORES DE DIFERENTES CLASES:

	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
CO2 DE 5KG			
HCFC 123- 5 KG			
H2O- 10 LTS			
H2O- 25 LTS			
HCFC 123- 10 KG			
ESPUMA AFFF- 50 LTS			
5 KG DE ABC			
10 KG DE ABC			
25 KG DE ABC			

LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR EL PLIEGO FIRMADO A LOS FINES DE CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DETALLADO EN EL PRESENTE.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: IF-2020-30214488-APN-GLR#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 6 de Mayo de 2020

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA SOLPED N° 10001631

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.05.06 11:28:03 -03:00

Juan Domingo Aseguin Díaz
Supervisor Técnico
Gerencia Línea Roca
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.05.06 11:28:59 -03:00