

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
20/09/2018	12042	A	11835

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

09/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT400-000274N		CARGADOR DE BATERIA	C/U	3.00		30746 1	
2	ACT400-000405N		CARGADOR/ARRANCADOR DE BATERIAS	C/U	1.00		30416 1	
3	NUM87290710990N		CARGADOR DE BATERIAS, ALIMENTACION 220 VAC, SALIDA 13.6 VCC 20 A, CON SISTEMA DE FLOTE	C/U	15.00		30416 2	
4	NUM83301010500N		FUENTE DE ALIMENTACION 13.8V 15A - CARGADOR A FLOTE DE BATERIAS UNIVERSAL - CORTE AUTOMATICO	C/U	20.00		30236 1	
5	NUM91311260000N		RECTIFICADOR CARGA BATERIA	C/U	20.00		30236 2	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
ALMACEN SOFSE	

PLANILLA Nro.

12042

NUMERO

A

11835

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA 24V- 60 AMP// CON TRES SALIDAS DE CARGA INDEPENDIENTE PARA TRES BANCOS DE BATERIAS//SEGUN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Corriente nominal salida = 60 Amp. -Sensor de temperatura Interno, = 2 mV/° C por elemento. -Voltage de carga de absorción= 14,3 / 28,5 Vcc 2. -Voltaje de carga flotación= 13,5 / 27,0 Vcc 2 -Voltaje de entrada = CA 90 - 265 Vac / 45-65 Hz, Factor de potencia = 1. -Características de carga= IUoU (3 etapas de carga). -Temperatura de funcionamiento= - 20 a 60 ° C. -Conexión a la batería (pernos)= M8. -Dimensiones= 505 x 255 x 130. -Peso= 12 Kgr. -Parametros estándar. Voltaje optimos para Plomo abierto. Se puede seleccionar GEL o AGM a través del conmutador interno. <p>MARCA Y MODELO DE REFERENCIA: VICTOR ENERGY - CENTAUR 24V 60A.</p> <p>Valores indicativos según documento GDO N° DOCFI-2018-40521337-APN-GLBS#SOFSE.</p>
2	ACT a cargo de Gustavo Kenis legajo: 20-11055998-5
3	
4	
5	<p>RECTIFICADOR DE CARGA DE BATERÍA.</p> <p>7,5V / 15A - CARGADOR A FLOTE DE BATERIAS UNIVERSAL - CORTE AUTOMATICO</p>

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12042	A 11835

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.