

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 13797)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT601-000048N	RACK EMC 40U	C/U	4
2	ACT805-000018N	Sistema de refrigeración automática de precisión	C/U	2
3	ACT814-000035N	Lector biométrico	C/U	2

Lugar de entrega:

RAWSON 42 Y VIAS FFCC - HAEDO

Observaciones por Ítems:

Ítem: **2**

El mismo debe venir con el secuenciador automático entre ambas unidades. Se solicita marca Westrik modelo DC-300/500 o similar dadas las características de seguridad y operatividad del lugar. Unidades de dos cuerpos (tipo split) para techo.

Ítem: **3**

CONTROL DE ACSESO POR HUELLA DACTILAR , CON ADMINISTRACION Y SUPERVISION IP

(VER ANEXO 1)

Por cualquier inquietud o consulta técnica sobre los productos comunicarse con:

roberto.tenuta@sofse.gob.ar