

Especificación SOFSE N° HYS: 351

Fecha Emisión: Mayo de 2015.

Descripción: Matafuego de Haloclean / HCFC 123

Código:

DESARROLLO

Construcción del extintor: Recipiente de chapa con costura.
Pintura al horno color rojo.
Válvula de bronce.

Capacidad: Según pedido 2.5 Kg. Serie Standard o Serie 2001.

Agente extintor: HCFC 123 (Haloclean)

Manga: Largo mayor de 440 mm. Construcción según norma.

Manómetro: De acuerdo a normas IRAM N° 3533.

Poder extintor mínimo: 5 Kg. 1 A / 3 BC

Exigencias Legales:

- Tarjeta de dirección Provincial de Saneamiento Ambiental (Provincia de Buenos Aires) o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según donde sea colocado el matafuego.

Nota: Junto con la oferta, el proveedor acompaña la documentación que garantice la especificación del producto y el poder extintor del mismo.

Ing. José Miguel Carrizo
Subgerente
Higiene, Seguridad y M A
Trenes Argentinos - SOFSE

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Miguel Carrizo

APROBO: