

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 10/2017 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0003688/2017

“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION – SUBESTACION TEMPERLEY”

Por Disposición de la Gerencia General Operativa de SOFSE, se informa:

Consulta N° 1:

En el PET pto. 4 Características Nominales del Equipo se indica: Nivel de Aislación para 132 kV: 650 kV y en PDG ítem 2.4.6: Tensión Aplicada a Frec. Industrial (50 Hz 1 min) 230 kV y en ítem 2.4.7. onda de impulso (1,2/50 useg.) 650 kV pico.

Estas exigencias no son compatibles. Favor de aclarar ò corregir.

Respuestas:

En lo atinente al Punto 2 (PETP) “Características Nominales” se deberá agregar “**Tensión Máxima de Servicio: 145 KV**”. Asimismo, donde dice “Nivel de Aislación; en 132 KV – 650 KV” deberá leerse “**Nivel de Aislación; en 132 KV – 550 KV**”.

En lo atinente a la Planilla de Datos Garantizados (PDG), ítem 2.4.7 donde dice:

2.4.7	Onda de Impulso (1.2/50 ms)	KV pico	650	
-------	-----------------------------	---------	-----	--

Debe leerse:

2.4.7	Onda de impulso (1.2/50 ms)	KV pico	550	
-------	-----------------------------	---------	-----	--

En consecuencia, se prorrogan los plazos para la presentación y la apertura de ofertas de acuerdo al siguiente cronograma:

Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 16/11/2017 a las 11.30, en Av. Ramos Mejía 1302, Planta Baja - Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.-

Acto de Apertura de ofertas: el 16/11/2017 a las 12.00, en Av. Ramos Mejía 1358, 2º Piso – Subgerencia de Contratos”- CABA.-