



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Circular**

**Número:**

**Referencia:** CA 5 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2020 - EX-2020-55959154- -APN-SG#SOFSE - EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL – EX NAVE FUNDICIÓN COBRE PREDIO TALLERES FERROVIARIOS DE REMEDIOS DE ESCALADA

---

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 5**

**INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública, por medio autorizado en el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos del artículo correspondiente al Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES"

**CONSULTA N° 1**

De acuerdo con la respuesta n°32 del circular n°4, se evidencia que con la potencia solicitada será necesaria la provisión de una nueva subestación. Solicitamos corroborar esta información.

**RESPUESTA N°1**

La provisión de una nueva subestación transformadora está fuera del alcance de esta contratación.

**CONSULTA N°2**

Solicitamos nos indiquen en qué ítem colocar el costo de los cabezales y vigas de arriostre indicadas en el plano de estructuras, que suman alrededor de 100 m<sup>3</sup>, ya que no existen ningún ítem en la planilla que haga referencia a estos puntos, siendo el único ítem de hormigón el 22.9.1 "Pilotes".

**RESPUESTA N°2**

Los artículos que se detallan a continuación son los indicados para aplicar los costos referidos a la ejecución de fundaciones y todos sus elementos constitutivos. A saber:

- Art 22.9.1 Pilotes de Hormigón Armado según cálculo aprobado por la I.O.

Art 22.14.1 Fundación directa de hormigón armado y vigas de arriostramiento según cálculo aprobado por la I.O.