

CIRCULAR N° 3

LICITACION PRIVADA N° 33/2016 EXP. TRE-SOF-0001955/16

**“LICITACION PRIVADA PARA LA CONSTRUCCION DEL REFUGIO PARA
GENERADORES ELECTRICOS DIESEL - TAPIALES”**

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a las Consultas de las Empresas Participantes del llamado a Licitación Privada, derivadas por el medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 4°. Apartado titulado "CONSULTA Y ACLARACIONES", del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el llamado de referencia.

CONSULTA N° 1:

Materiales y medidas del techado del refugio.

Respuesta: Las medidas se encuentran expresadas en plano adjunto. (Sala para generadores eléctricos diesel). La cubierta se realizara sobre perfilera metálica y chapa ondulada tipo cincalum N° 25.

CONSULTA N° 2:

Para una exacta medida de las distancias se solicita el envío de los planos anexos en Autocad.

Respuesta: Las distancias se encuentran expresadas en plano adjunto (Implantación).

CONSULTA N° 3:

Distancia de zanjeo para la colocación de las cañerías. Distancias, profundidad y ancho. A nueva revisora y al edificio actual.

Respuesta: La profundidad de los cañeros de conexión a nueva revisora será de - 1.30 m (Sector B) respecto del nivel 0.00 (cara superior del riel).

En el sector donde se deberá cruzar las vías principales (sector A del plano adjunto) la profundidad de cruce será - 2.00 - Ancho 0.80m como mínimo.

En cañero que conecta al edificio, mantendrá una profundidad de -0.60 m y el ancho del mismo será el suficiente para la colocación de 2 caños de Ø110 (Sector C).

Distancias, ver plano adjunto (Implantación).

CONSULTA N° 4:

Tipo/Marca/Modelo de tablero, eléctrico y térmicas a utilizar.

Respuesta: Indicado en plano adjunto (Sala para generadores eléctrico diesel).

CONSULTA N° 5:

Detalle de planilla de carpinterías.

Respuesta: Indicado en plano adjunto (Detalle Carpintería).



Dra. MARIA SILVIA VOLTA
Coordinadora General de Contratos
Operadora Ferroviaria S.E.