



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 7

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 29/2019

EX-2019-60160488- -APN-SG#SOFSE

“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA -UPS-”

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Abreviada Nacional por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".

CONSULTA NRO. 01:

*“...En relación a los siguientes hechos (...) a) La UPS solicitada en el pliego requiere un equipo con salida trifásica, mientras que el contenido de los racks a ser alimentados contienen equipos monofásicos con doble alimentación. b) El tablero nuevo solicitado debe contener: Cinco (5) Interruptores Din de 2 x 32 A 6 k A para equipos de AA InRow Cinco (5) Interruptores Din de 2 x 16 A 6 k A para equipos periféricos y futuro crecimiento; Cinco (5) Disyuntores diferenciales de 2 x 16 A 6 k A Idd: 30 mA (...) los nuevos requerimientos del tablero serían destinados para la alimentación de una nueva fila de racks y aires acondicionados de precisión a instalar luego de la futura ampliación del sitio. Por lo tanto pedimos canalizar las siguientes consultas: Solicitamos (...) 1. **Ratificar o rectificar el tipo de salida del equipo UPS de 48KW...**”*

RESPUESTA NRO. 01

Sobre el particular se comunica que el equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONSULTA NRO. 02:

*“...En relación a los siguientes hechos (...) a) La UPS solicitada en el pliego requiere un equipo con salida trifásica, mientras que el contenido de los racks a ser alimentados contienen equipos monofásicos con doble alimentación. b) El tablero nuevo solicitado debe contener: Cinco (5) Interruptores Din de 2 x 32 A 6 k A para equipos de AA InRow Cinco (5) Interruptores Din de 2 x 16 A 6 k A para equipos periféricos y futuro crecimiento; Cinco (5) Disyuntores diferenciales de 2 x 16 A 6 k A Idd: 30 mA (...) los nuevos requerimientos del tablero serían destinados para la alimentación de una nueva fila de racks y aires acondicionados de precisión a instalar luego de la futura ampliación del sitio. Por lo tanto pedimos canalizar las siguientes consultas: Solicitamos (...) **2. Sus comentarios respecto que si el nuevo tablero se suma al existente o es su voluntad reemplazarlo...**”.*

RESPUESTA NRO. 02

Sobre el particular se comunica que el equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONSULTA NRO. 03:

“...Dados los requerimientos físicos solicitados para cumplir con los textos del ÍTEM 1, consultamos con todo respeto, si existe la posibilidad de presupuestar un equipo UPS de 60kva; que deberá ser instalado en el sector previamente determinado por ustedes; y el banco de baterías necesario por aparte y en otro sitio cercano e inmediato, realizando el oferente el conexionado necesario....”.

RESPUESTA NRO. 03

Sobre el particular se comunica que el equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.