

Buenos Aires, 22 de marzo de 2023

CIRCULAR N° 2

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 55/2022 - EX-2022-113797216- -APN-SG#SOFSE

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADECUACIÓN DE VÍAS SAN ANTONIO DE ARECO – ARRECIFES. LÍNEA MITRE”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública Nacional, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 7°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

En el ítem 11.05 Cañería de colección de desagües, no nos queda claro cual debe ser la materialidad y diámetro del caño colector mencionado en dicho ítem.

REPUESTA N° 1:

Atenerse a lo indicado en el Art 11.5. Cañería de colección de desagües (pág 308 del documento publicado en el sitio de SOFSE como PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): "El material de ejecución del conjunto será de chapa de galvanizada # 22 plegada en sección rectangular de 5x10cm, juntas, codos y tapas por encastre selladas con doble cordón de sellador poliuretánico".

CONSULTA N° 2:

En el ítem 11.03 Estudio de suelos (SPT) se menciona el anexo GVO-GTOA-ET-EP-XX-006- Rev. A. El mismo no se encuentra anexado al pliego de especificaciones técnicas, o en caso en que este, no lo podemos identificar. Solicito por favor si podrán enviar el mencionado plano.

REPUESTA N° 2:

El documento solicitado (Especificación Técnica de Estudios Geotécnicos Generales - GVO-GTOV-ET-EP-XX-006 rev 0) se encuentra en la página 354 del documento publicado en el sitio de SOFSE como PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR N°2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.