

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017.-

CIRCULAR N°3

LICITACIÓN PÚBLICA N° 79/2016 – EXPTE. TRE-SOF-0007407/2016

**“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
PROVISIÓN DE AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASILLAS DE
BANDERILLEROS – LÍNEA SARMIENTO”**

CONSULTA N° 1

Por medio de la presente, se solicita la aclaración del punto 11.3 de la planilla de cotización “Provisión y colocación de matafuegos y señalética” indicar el alcance de los mismos y cantidades a considerar.

RESPUESTA N°1

Para cada casilla en donde el punto 11.3 “Provisión y colocación de matafuegos y señalética” de su correspondiente planilla de cotización indique la cantidad UNO (1), deberá proveerse UNO (1) extintor tipo ABC de 5Kg, colgado mediante gancho metálico a 1.40mts de altura, con su respectiva señalética de seguridad consistente en una chapa baliza angosta blanca y roja normalizada.