

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 6**

**LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 29/2019**

**EX-2019-60160488- -APN-SG#SOFSE**

**“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA -UPS-”**

**ACLARATORIAS CON CONSULTA**

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Abreviada Nacional por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".

**CONSULTA NRO. 01:**

**CONSIDERANDO**

**Artículo 3 - PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA**

El plazo de entrega es de NOVENTA (90) días corridos como máximo, a partir de la notificación de la orden de compra.

El lugar de entrega será:

Ítem 1: Equipo 1 - Data Center Hornos 11 Piso 2 - CABA

Ítem 2 a 8: Reservistas Argentinos Nro. 101- Almacén Liniers - CABA

**POR OTRO LADO**

En la presentación institucional de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES mencionan cifras como las que siguen:

- ☒ 6958 Km de red ferroviaria en todo el país;
- ☒ 5 líneas metropolitanas;
- ☒ 7 servicios regulares de larga distancia;
- ☒ 7 servicios regulares regionales;
- ☒ 12 provincias conectadas;
- ☒ 365 estaciones ....

**TOMANDO EN CUENTA**

**Artículo 4 - DESCRIPCIÓN**

Ítem 2, 3, 4, 5 y 6: UPS varias

Ítem 7: UPS 1000 VA TOWER

Estos ítem están separados por la duración del periodo de Garantía, los primeros son no inferior a dos (2) años y el último es no inferior a UN (1) año.

Todos tienen un servicio técnico tipo 5x8xNBD.

***“...¿Es posible y necesario conocer la dispersión geográfica de la ubicación de las 133 UPS restantes? ¿Solo para estas 133 UPS y durante el período de Garantía: Los repuestos, las baterías a sustituir y eventualmente los equipos de reemplazo, deberán ser entregados en la Almacén Liniers?...”.***

**RESPUESTA NRO. 01**

Sobre el particular se informa que para los ítems 2 a 8 se tomará el Almacén Liniers como punto de referencia para el “Servicio Técnico de Garantía, Soporte y Mantenimiento”, los repuestos, las baterías a sustituir y eventualmente los equipos de Reemplazo, deberán ser entregados en la Almacén Liniers.

#### **CONSULTA NRO. 02:**

Artículo 4 - DESCRIPCIÓN

Ítem 1: UPS 48 KW

(Página 5)

Garantía no menor a 1 año del servicio de reparación in situ o sustitución

Puesta en marcha proporcionada por el fabricante

Servicio Técnico de Garantía, Soporte y Mantenimiento: tipo 24X7X4 (Artículo 5)

***“...Se incluyen las baterías en la garantía y en qué plazo?...”***

#### **RESPUESTA NRO. 02**

Con relación a la consulta planteada, se informa que la garantía es de toda la solución incluso de las baterías, por un periodo no inferior a UN (1) año.

#### **CONSULTA NRO. 03:**

***“...a partir de la circular aclaratoria N°4, deseamos participar de este proceso, necesitaríamos solicitar Coordinar una visita técnica del Lugar para poder presentar la adecuada cotización y solución...”***

#### **RESPUESTA NRO. 03**

Sobre el particular se comunica que se procedió a brindar una nueva visita, conforme lo informado mediante circular aclaratoria Nro. 5.

#### **CONSULTA NRO. 04:**

***“...Documento Pliego de Especificaciones Técnicas: se detalla en el ítem 2 y 3 “capacidad eléctrica de salida: No inferior a 2700 vatios/ 3000 VA (...) se admiten UPS de 2400 Vatios/3000 VA...”***

#### **RESPUESTA NRO. 04**

Sobre el particular se comunica que deberá atenderse a lo solicitado en PET incorporado mediante circular modificatoria Nro. 1.

**CONSULTA NRO. 05:**

*“...Se admiten 6 salidas IEC 320 C13 y IEC 320 C19?...”.*

**RESPUESTA NRO. 05**

Se comunica que sí, se admite que cuente con 1 salida IEC 320 C19 y 6 salidas IEC 320 C13.

**CONSULTA NRO. 06:**

*“...Se detalla en el ítem 1 (...) altura 1991 mm y IEC 320 C19 (...) se admite altura 2000 mm, anchura 600 mm, profundidad 850 mm?...”.*

**RESPUESTA NRO. 06**

El equipo ofertado debe ajustarse a las medidas solicitadas en PET.

**CONSULTA NRO. 07:**

**Items 2 y 3 - UPS 3000 VA RACKEABLE y UPS 3000 VA RACKEABLE CON PLACA DE RED**

Se requiere (2) tomas IEC 320 C19 y (8) tomas IEC 320 C13

*¿Se acepta UPS con (1) toma IEC C19 y (6) tomas IEC C13?*

**RESPUESTA NRO. 07**

Si, se admite dado que se ajusta al Pliego de Especificaciones Técnicas.

**CONSULTA NRO. 08:**

**Item 4 - UPS 2200 VA RACKEABLE CON PLACA DE RED**

Se requiere (2) tomas IEC 320 C19 y (8) tomas IEC 320 C13

*... “¿Se acepta UPS con (6) tomas IEC C13?...”.*

**RESPUESTA NRO. 08**

El equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

**CONSULTA NRO. 09:**

Se requiere 2200 VA / 1980 W

¿Se acepta UPS de 2000 VA / 1800 W

**RESPUESTA NRO. 09**

El equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

**CONSULTA NRO. 10:**

Items 5 y 6 - UPS 1000 VA RACKEABLE y UPS 1000 VA RACKEABLE CON PLACA DE RED

Se requiere (6) tomas IEC 320 C13

¿Se acepta UPS con (3) tomas según Normas IRAM 2071?

**RESPUESTA NRO. 10**

El equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

**CONSULTA NRO. 11:**

Item 7 - UPS 1000 VA TOWER

Se requiere (3) tomas IEC 320 C13 o (3) tomas IRAM 2071

¿Se acepta UPS con (2) tomas según Normas IRAM 2071?

**RESPUESTA NRO. 11**

El equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

**CONSULTA NRO. 12:**

Se requiere una UPS con un Peso de 11 kg

¿Se acepta UPS con un peso de 13 kg?

**RESPUESTA NRO. 12**

El equipo ofertado deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular Aclaratoria 6

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.