

**CIRCULAR N° 1**

**LICITACION ABREVIADA NACIONAL N° 10/2017 - EXP. TRE-SOF-0003688/17**

**“LICITACION ABREVIADA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE TRANSFORMADOR  
DE DISTRIBUCION – SUBESTACION TEMPERLEY”**

**ACLARATORIAS CON CONSULTA**

Respuestas a las Consultas de las Empresas Participantes del llamado a Licitación Abreviada Nacional, derivadas por el medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 6°, Apartado titulado "CONSULTA Y ACLARACIONES", del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el llamado de referencia.

**CONSULTA NRO 1:**

“...En el PET pto. 4 Características Nominales del Equipo se indica: Nivel de Aislación para 132 kV: 650 kV y en PDG ítem 2.4.6: Tensión Aplicada a Frec. Industrial (50 Hz 1 min) 230 kV y en ítem 2.4.7. Onda de impulso (1,2/50 useg.) 650 kV pico.

Estas exigencias no son compatibles. Favor de aclarar ò corregir...”

**INFORMACIÓN N° 1:**

Aclaro los términos consultados.

El transformador que nos ocupa deberá responder a:

Tensión Nominal de servicio (Un): 132 KV.

Tensión Máxima de servicio (valor eficaz): 145 KV.

Tensión nominal resistida de impulso atmosférico (1,2/50 seg.)(Valor cresta): 550 KV.

Tensión nominal resistida de corta duración a frecuencia industrial (50 Hz 1 min.)(Valor eficaz): 230 KV.