

CIRCULAR N° 2

LICITACION PRIVADA N° 106/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0007763/2015

“LICITACIÓN PRIVADA LA REFACCIÓN DE CAMPAMENTO DE VÍA y OBRA- ESPACIOS VERDES” TREN DE LA COSTA

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a las Consultas de las Empresas Participantes del llamado a Licitación Privada, derivadas por el medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 5°, Apartado titulado "CONSULTAS y ACLARACIONES", del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el llamado de referencia.

CONSULTA N° 1:

Paquete estructural a ejecutar, espesores de caja, suelo cal, etc

RESPUESTA N° 1:

El paquete estructural a ejecutar para todos los pavimentos de hormigón será según lo indicado en el punto 23.4.1 Mejoramiento de subrasante y 23.4.2 Base de suelo granular estabilizado del PETP Como información complementaria el espesor mínimo de Base de suelo granular estabilizado será de 15 cm.

CONSULTA N° 2:

Espesor de cinta de concreto asfáltico.

RESPUESTA N° 2:

No corresponde, debido a que según se indica en el punto 23.13 del PETP todos los pavimentos a ejecutar serán de hormigón armado, según las especificaciones y espesores indicados en pliego.

Los espesores que se indican en pliego son:

23.13.1 Piso de Talleres: 20 cm

23.13.2. Construcción de vereda perimetral, camino de acceso y patio dock de descarga en H°A°

Vereda perimetral: 15 cm.

Camino de acceso: 20 cm.

Patio Dock de Descargas: 20 cm.

CONSULTA N° 3:

Detalle de cordón lateral en calle de acceso.

RESPUESTA N° 3:

El cordón lateral en ambos bordes del Camino de acceso será de hormigón armado, unido solidariamente al pavimento de hormigón y de 15 cm. de altura por 17 cm. de ancho.