



PISOS	CIELORRASOS	ARTEFACTOS ILUMINACION	REFERENCIAS ELECTRICAS
<ul style="list-style-type: none"> PCR:CEMENTO FRATASADO TERMINACION POLIURETANICO PTE:PISO TECNICO ELEVADO PGH:GRANITICO LOCALES HUMEDOS PGO:GRANITICO OFICINAS PPP:PIEDRA PARTIDA SOLIA GRANITO GRIS MARA 	<ul style="list-style-type: none"> CYH:HORMIGON VISTO TERMINACION LATEX CJT:PLACA ROCA YESO JUNTA TOMADA TERMINACION LATEX CYH:PLACA ROCA DE YESO HIDROFUGA CY:PLACA ROCA DE YESO IGNIFUGA 	<ul style="list-style-type: none"> ARTEFACTO DE EMBUTIR CON LAMPARA DE LED, MARCA LUCIOLA MODELO KEVIN ETL502 DE 20W O SIMILAR DIMERIZABLE DESDE TABLERO. CANT: ver baño/office ARTEFACTO DE EMBUTIR CON LAMPARA DE LED, MARCA LUCIOLA MODELO ASTON III CANT: ver baño/office ARTEFACTO DE SUSPENDER HERMETICO CON LAMPARA T8 LED, MARCA LUMENAC MODELO MAREA CANT: 13 ARTEFACTO INDICADOR DE SALIDA CON LAMPARA LED. CANT:06 	<ul style="list-style-type: none"> PUERTO DE 380V MODULO STECK 16 A CANT:07 PUERTO DE 220V DOBLE, CON TOMAS COLOR ROJO, MÓDULOS CAMBRE SXII O SIMILAR CALIDAD CANT:29 PUERTO DE DATOS DOBLE, CABLEADO HASTA RACK. CANT:09 SE PROVEERÁ 1 PATCHCORD DE 60cm + 1 DE 190cm PUERTO DE TV, SE CABLEARÁ HASTA MONTANTE DE TV, SE PROVEERÁ DE 1 PATCHCORD DE 2.5 MTS CANT:02 PUERTO DE CCTV EQUIPADO, CABLEADO HASTA RACK, SE PROVEERÁ DE 1 PATCHCORD DE 60cm Y 1 DE 40cm CANT:02

NOTA 1:
EL CONTRATISTA SE RESPONSABILIZARA POR LA VERIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES

NOTA 2:
EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS LUGARES DE LA OBRA

NOTA 3:
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

NOTA 4:
EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANOS FINALES PARA SER APROBADO POR LA D.D.O.

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejía 1302, 4º, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630
www.trenesargentinos.gov.ar

SUBESTACION RECTIFICADORA

ONCE

PLANTA DE ARQUITECTURA DETALLE ANEXO

EJECUTO:	CP	DESCRIPCION:	
PROYECTO:	CP		
APROBO:	MDB	ESCALA: 1:100	FECHA: OCT/2017
		LINEA: SARMIENTO	RAMAL: SARMIENTO
		PLANO: SA-VO-ET-056-001-PL03	