

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

LICITACION PRIVADA N° 43/2104 – EXPTE. 186/14

“ADECUACION DE EDIFICIO DISTRITO DE VÍA Y OBTA – HAEDO- LINEA SARMIENTO”.-

ACLARATORIA CON CONSULTA:

Respuestas a las Consultas de las Empresas Participantes del llamado a Licitación Pública, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 4º, Apartados titulados "CONSULTA Y ACLARACIONES" y "NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA".-

CONSULTA NRO 1:

Respecto del ítem Herrería: Se cotizan rejas para las carpinterías de aluminio del sector de sanitarios y para las carpinterías exteriores nuevas del edificio principal, o hay que cotizar rejas para todas las ventanas del edificio principal?

RESPUESTA NRO 1:

Se deben cotizar rejas para todas las aberturas nuevas. En el edificio principal se deben cotizar rejas para las aberturas que no posean, de las mismas características que las existentes. Las rejas existentes se Reacondicionarán.

CONSULTA NRO 2:

Respecto del actual comedor: Además del cambio de mesada y pileta, se debe ejecutar otra tarea? (ej, revoques, pintura, etc.).

RESPUESTA NRO 2:

Sí, trabajos de pintura, reparación de revoques, reemplazo de vidrios rotos, reemplazo de cerámica existente frente a mesada, provisión y colocación de artefactos eléctricos y nueva instalación, colocando todas las instalaciones embutidas en pared.

Se deberá reparar toda filtración de agua por techo.

Respecto del cambio de mesada y pileta: reemplazo de mesada por mesada de granito de gris mara (2.65 x 0.60 y 3 cm de espesor mín.), reemplazo de pileta por nueva de idénticas características (doble) y griferías nuevas, en la nueva instalación sanitaria, en el desagüe de la pileta se deberá colocar un receptáculo separador de grasas. Provisión y colocación de nuevo termotanque eléctrico.

CONSULTA NRO 3:

Respecto del corrimiento del cerco perimetral, no aparece en ningún ítem de la planilla de cotización. Se debe cotizar? En que ítem se cotiza?

RESPUESTA NRO 3:

No se modificará el cerco perimetral, solo se lo reacondicionará y pintará en su totalidad.