



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 5 - EX-2022-35437555- -APN-SG#SOFSE

CIRCULAR ACLARATORIA N° 5

EX-2022-35437555- -APN-SG#SOFSE

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 29/2022

**“EJECUCIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA INSTALADA E INSTALACIONES
PARA PRUEBA DE CONVERTIDORES CCEE CRRC – LÍNEA ROCA”**

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación, por medio autorizado en los términos del artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

CONSULTA N° 1:

“...no se observa en la especificación técnica la instalación de un cable de tierra sobre bandeja acorde al a nueva instalación. ¿Debe ser este considerado?...”

RESPUESTA N° 1:

No debe ser considerada la instalación del cable de puesta a tierra sobre la bandeja existente. Si deben ser consideradas las puestas a tierra de los tableros a colocar mediante cámara de inspección y jabalina tipo copperweld de dimensiones necesarias para lograr el valor de puesta a tierra requerido según normativa vigente.

CONSULTA N° 2:

“...en la página 21 del pliego, artículo 18 punto G habla de Panel de comando. Frente, laterales, disposición de equipos. ¿Se refieren al Tablero General de Baja Tensión (TGBT) que va al pie del Transformador? o se

refieren a otro Tablero, en este caso, por favor indicarnos donde tendría que ir ubicado, a que distancia del Transformador...”

RESPUESTA N° 2:

Se refiere a la documentación conforme a obra que surgirá al finalizar la misma. Se deberán presentar los planos en detalle del frente, laterales y disposición de todos los tableros a instalar en la presente obra.