

Buenos Aires, 18 de junio de 2018

CIRCULAR N° 7

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 56/2017 - EXP. TRE-SOF-0007409/17

“LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN TALLER REMEDIOS DE ESCALADA – LINEA ROCA”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública Nacional, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 6°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

¿Permiten realizar el galvanizado de las estructuras a los 100 micrones según normas ASTM 123?

RESPUESTA N° 1:

Si, se podrá realizar el galvanizado cumpliendo las mencionadas Normas.

CONSULTA N° 2:

¿Podemos utilizar bandejas porta cables con espesores de galvanizados de 20-25 micrones?

RESPUESTA N° 2:

No, el espesor mínimo requerido es de 40 micrones.

CONSULTA N° 3:

Respecto a las plataformas exteriores, ¿Se podría reemplazar los tubos conformados de perfiles UPN por perfiles tipo W?

RESPUESTA N° 3:

No, se respetará lo indicado en el PETP.

CONSULTA N° 4:

“...Solicitamos prórroga para la presentación de la oferta...”

RESPUESTA N° 4:

Se han prorrogado los plazos del presente llamado a Licitación bajo las siguientes condiciones:

Fecha límite de Recepción de Ofertas: Hasta 03/07/2018 a las 14.30 hs en Av. Ramos Mejía 1302 - Planta Baja – CABA. En "Mesa de Recepción de Ofertas".

Acto de Apertura de ofertas: El día 03/07/2018 a las 15.00 hs en Av. Ramos Mejía 1358 2ºPiso - C.A.B.A. Subgerencia de Contratos.

Las demás cuestiones inherentes del llamado se mantienen inalterables.