

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2016.-

CIRCULAR N° 2

LICITACION PÚBLICA N° 20/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0002174/2016

**“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONEXIÓN A RED CLOACAL DE LAS
INSTALACIONES DE NAVE DE ALISTAMIENTO DE KM.5 - LGR”.-**

ACLARATORIAS SIN CONSULTAS

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES".

INFORMACIÓN NRO 1:

Considerar que se verterán a la red cloacal agua con detergente proveniente de la playa de lavado, lugar donde se lavaran las formaciones de trenes eléctricos. Las magnitudes de agua y detergente a volcar surgen de los siguientes datos. El lavado manual se hará con 3 grupos de operarios que trabajaran al mismo tiempo, cada grupo contará con su propia conexión de agua, la misma es provista desde bocas de caños de 1” (existen bocas cada 10 metros a lo largo de la playa de lavado). Se estima que para lavar un tren de 9 coches, se utilizarán en simultaneo 3 bocas, las mismas estarán abiertas por 2hs.30 min y la cantidad estimada de trenes a lavar por día será de 6 trenes.

INFORMACIÓN NRO 2:

El contratista tomará en cuenta para su costeo todo lo que sea necesario para la ejecución de la obra de acuerdo a la reglamentación vigente, incluyendo la construcción de una planta de tratamiento y/u otro mecanismo previo al vuelco de los residuos.

INFORMACIÓN NRO 3:

Las distancias de conexión de las instalaciones de Km 5 hasta el punto de conexión de la red cloacal son orientativas, los oferentes deben hacer sus propias averiguaciones para calcular la distancia exacta y los recorridos necesarios para una completa ejecución de la obra bajo norma vigente.