

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2017.

**CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2**

**LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 10/2017 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0003688/2017**

**“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE TRANSFORMADOR  
DE DISTRIBUCION – SUBESTACION TEMPERLEY”**

Por Disposición de la Gerencia General Operativa de SOFSE, se informa:

**Consulta N° 1:**

*En el punto 11 Inspección y Recepción en el Ítem 2 c), solicitan los protocolos de un ensayo de verificación de las condiciones de cortocircuito, normalmente se puede presentar un cálculo demostrativo de este ensayo de Cortocircuito, en esta licitación es aceptado el Cálculo Demostrativo?*

**Respuesta:**

No será solicitado el ensayo de Cortocircuito previsto en el punto 11 Inspección y Recepción en el Ítem 2 c), y deberá presentarse memoria de cálculo que verifique el cumplimiento de los parámetros requeridos.

**En consecuencia, se prorrogan los plazos para la presentación y la apertura de ofertas de acuerdo al siguiente cronograma:**

**Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 13/12/2017 a las 11.30, en Av. Ramos Mejía 1302, Planta Baja - Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos de SOFSE-, CABA.-**

**Acto de Apertura de ofertas: el 13/12/2017 a las 12.00, en Av. Ramos Mejía 1358, 2º Piso – Subgerencia de Contratos”- CABA.-**